

#4359#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Морозова П. 4-4а, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9295
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)
Заводской номер: 20120577
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 1,891 | 0 | 22,273 | 0 | 0 | 21,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 44,7 | 0,39 | 0,37 | - |
| 25.12.2021 | 1,739 | 0 | 21,449 | 0 | 0 | 21,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 42,4 | 0,39 | 0,38 | - |
| 26.12.2021 | 1,833 | 0 | 21,766 | 0 | 0 | 21,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 43,4 | 0,39 | 0,38 | - |
| 27.12.2021 | 2,107 | 0 | 21,692 | 0 | 0 | 21,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 45,5 | 0,39 | 0,38 | - |
| 28.12.2021 | 2,242 | 0 | 22,742 | 0 | 0 | 22,226 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 46,9 | 0,39 | 0,38 | - |
| 29.12.2021 | 1,99 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | 20,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 43,8 | 0,39 | 0,38 | - |
| 30.12.2021 | 1,844 | 0 | 21,625 | 0 | 0 | 21,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 42,9 | 0,39 | 0,38 | - |
| 31.12.2021 | 1,715 | 0 | 21,931 | 0 | 0 | 21,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 42,5 | 0,4 | 0,39 | - |
| 01.01.2022 | 1,711 | 0 | 21,858 | 0 | 0 | 21,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 42,9 | 0,39 | 0,38 | - |
| 02.01.2022 | 1,692 | 0 | 21,92 | 0 | 0 | 21,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 43,1 | 0,39 | 0,38 | - |
| 03.01.2022 | 1,625 | 0 | 21,947 | 0 | 0 | 21,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 43 | 0,37 | 0,36 | - |
| 04.01.2022 | 1,641 | 0 | 22,14 | 0 | 0 | 21,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 43,5 | 0,39 | 0,38 | - |
| 05.01.2022 | 1,48 | 0 | 21,403 | 0 | 0 | 21,071 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 41,1 | 0,39 | 0,37 | - |
| 06.01.2022 | 1,705 | 0 | 21,494 | 0 | 0 | 21,109 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 43,2 | 0,39 | 0,38 | - |
| 07.01.2022 | 1,76 | 0 | 21,364 | 0 | 0 | 20,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 42,9 | 0,39 | 0,38 | - |
| 08.01.2022 | 1,775 | 0 | 21,277 | 0 | 0 | 20,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 43 | 0,39 | 0,38 | - |
| 09.01.2022 | 1,647 | 0 | 18,451 | 0 | 0 | 18,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 40,5 | 0,39 | 0,38 | - |
| 10.01.2022 | 1,789 | 0 | 18,48 | 0 | 0 | 18,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 41,1 | 0,39 | 0,38 | - |
| 11.01.2022 | 1,796 | 0 | 18,767 | 0 | 0 | 18,403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 41,9 | 0,39 | 0,38 | - |
| 12.01.2022 | 1,694 | 0 | 18,595 | 0 | 0 | 18,258 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 40,7 | 0,36 | 0,36 | - |
| 13.01.2022 | 1,843 | 0 | 19,872 | 0 | 0 | 19,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 42,5 | 0,39 | 0,38 | - |
| 14.01.2022 | 1,845 | 0 | 20,894 | 0 | 0 | 20,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 43,7 | 0,38 | 0,38 | - |
| 15.01.2022 | 1,849 | 0 | 21,538 | 0 | 0 | 21,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 44,4 | 0,39 | 0,38 | - |
| 16.01.2022 | 1,799 | 0 | 21,088 | 0 | 0 | 20,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 43,5 | 0,39 | 0,38 | - |
| 17.01.2022 | 1,781 | 0 | 21,209 | 0 | 0 | 20,811 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 43,6 | 0,39 | 0,38 | - |
| 18.01.2022 | 1,873 | 0 | 21,258 | 0 | 0 | 20,838 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 44,5 | 0,39 | 0,38 | - |
| 19.01.2022 | 1,75 | 0 | 21,26 | 0 | 0 | 20,868 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 43,4 | 0,39 | 0,38 | - |
| 20.01.2022 | 1,678 | 0 | 20,414 | 0 | 0 | 20,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 42,3 | 0,39 | 0,38 | - |
| 21.01.2022 | 1,628 | 0 | 20,264 | 0 | 0 | 19,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 41,2 | 0,39 | 0,38 | - |
| 22.01.2022 | 1,735 | 0 | 20,482 | 0 | 0 | 20,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 41,9 | 0,39 | 0,38 | - |
| 23.01.2022 | 1,84 | 0 | 20,983 | 0 | 0 | 20,582 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 43,3 | 0,39 | 0,38 | - |
| Итого: | 55,297 | 0 | 651,836 | 0 | 0 | 639,72 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,207 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2021 | 67,8 | 827,928 | 0 | 0 | 811,824 | 0 | 0 | 3290 | 2266 |
| 23.01.2022 | 123,097 | 1479,763 | 0 | 0 | 1451,542 | 0 | 0 | 4034 | 2266 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 17:58:22