

# #116405#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель: Ремонтно-механический завод, АО  
Адрес потребителя: Захарова 1, Калининград  
Номер абонента: 9337  
Порядковый номер: ТВ7 (ASCII)  
Тип теплосчётчика: 20111252  
Заводской номер: 1  
Номер системы:

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,248	0	2,937	0	0	2,895	0	0	24	0	55,1	34,6	0,39	0,35	-
22.01.2025	0,241	0	2,918	0	0	2,877	0	0	24	0	55,2	35,2	0,39	0,36	-
23.01.2025	0,242	0	2,993	0	0	2,951	0	0	24	0	54,7	35,1	0,38	0,36	-
24.01.2025	0,23	0	3,03	0	0	2,99	0	0	24	0	53,3	34,9	0,38	0,36	-
25.01.2025	0,229	0	3,151	0	0	3,109	0	0	24	0	53	35,4	0,38	0,35	-
26.01.2025	0,221	0	3,053	0	0	3,014	0	0	24	0	52,6	35,1	0,38	0,35	-
27.01.2025	0,23	0	3,19	0	0	3,148	0	0	24	0	53	35,6	0,38	0,35	-
28.01.2025	0,233	0	3,308	0	0	3,264	0	0	24	0	53,6	36,6	0,38	0,35	-
29.01.2025	0,197	0	2,868	0	0	2,833	0	0	24	0	51,3	34,6	0,38	0,36	-
30.01.2025	0,225	0	3,205	0	0	3,163	0	0	24	0	52,9	36	0,38	0,35	-
31.01.2025	0,221	0	3,045	0	0	3,005	0	0	24	0	53	35,4	0,38	0,36	-
01.02.2025	0,232	0	3,059	0	0	3,017	0	0	24	0	54,1	35,8	0,39	0,35	-
02.02.2025	0,241	0	3,043	0	0	2,999	0	0	24	0	55,3	36,1	0,39	0,35	-
03.02.2025	0,24	0	3,02	0	0	2,977	0	0	24	0	54,8	35,5	0,38	0,35	-
04.02.2025	0,233	0	3,039	0	0	2,998	0	0	24	0	53,6	35,1	0,38	0,35	-
05.02.2025	0,233	0	3,075	0	0	3,033	0	0	24	0	53,9	35,5	0,38	0,35	-
06.02.2025	0,228	0	3,054	0	0	3,014	0	0	24	0	53	34,9	0,38	0,35	-
07.02.2025	0,24	0	2,957	0	0	2,915	0	0	24	0	55	35,3	0,39	0,35	-
08.02.2025	0,256	0	2,944	0	0	2,9	0	0	24	0	56,9	35,8	0,39	0,35	-
09.02.2025	0,257	0	2,869	0	0	2,825	0	0	24	0	57,3	35,6	0,39	0,35	-
10.02.2025	0,264	0	2,848	0	0	2,804	0	0	24	0	57,8	35,3	0,39	0,36	-
11.02.2025	0,258	0	2,787	0	0	2,745	0	0	24	0	57,5	35,1	0,39	0,36	-
12.02.2025	0,261	0	2,835	0	0	2,792	0	0	24	0	57,3	35	0,39	0,36	-
13.02.2025	0,264	0	2,908	0	0	2,864	0	0	24	0	57,4	35,4	0,39	0,36	-
14.02.2025	0,26	0	2,92	0	0	2,876	0	0	24	0	56,9	35,3	0,39	0,36	-
15.02.2025	0,278	0	3,118	0	0	3,069	0	0	24	0	58,4	36,8	0,39	0,36	-
16.02.2025	0,29	0	3,241	0	0	3,189	0	0	24	0	59,2	37,4	0,39	0,36	-
17.02.2025	0,275	0	3,024	0	0	2,977	0	0	24	0	58,1	36	0,39	0,35	-
18.02.2025	0,264	0	3,033	0	0	2,987	0	0	24	0	56,9	35,8	0,38	0,36	-
19.02.2025	0,269	0	3,02	0	0	2,974	0	0	24	0	57,5	35,9	0,39	0,35	-
20.02.2025	0,271	0	2,985	0	0	2,939	0	0	24	0	58	36	0,39	0,36	-
Итого:	7,631	0	93,477	0	0	92,143	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,823														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	173,873	2305,593	0	0	2270,202	0	0	26160	3559
20.02.2025	181,505	2399,069	0	0	2362,348	0	0	26904	3559

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.02.2025 12:31:50