

#121005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ремонтно-механический завод, АО
Захарова 1, Калининград

9337
ТВ7 (ASCII)
20111252
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,261	0	3,017	0	0	2,973	0	0	24	0	56,3	35,4	0,38	0,36	-
22.02.2025	0,243	0	2,928	0	0	2,888	0	0	24	0	54,6	34,5	0,38	0,36	-
23.02.2025	0,238	0	2,948	0	0	2,908	0	0	24	0	54,1	34,5	0,38	0,36	-
24.02.2025	0,231	0	2,964	0	0	2,926	0	0	24	0	52,7	33,9	0,38	0,36	-
25.02.2025	0,225	0	2,988	0	0	2,95	0	0	24	0	52,3	34,1	0,38	0,36	-
26.02.2025	0,231	0	3,034	0	0	2,994	0	0	24	0	53,2	34,7	0,38	0,36	-
27.02.2025	0,236	0	3,134	0	0	3,091	0	0	24	0	53,8	35,6	0,38	0,35	-
28.02.2025	0,221	0	2,899	0	0	2,861	0	0	24	0	52,8	34,4	0,38	0,36	-
01.03.2025	0,235	0	2,974	0	0	2,934	0	0	24	0	53,9	34,8	0,38	0,36	-
02.03.2025	0,229	0	3,003	0	0	2,963	0	0	24	0	53,3	34,8	0,38	0,36	-
03.03.2025	0,229	0	3,102	0	0	3,062	0	0	24	0	52,7	34,9	0,38	0,35	-
04.03.2025	0,228	0	3,201	0	0	3,159	0	0	24	0	52,8	35,5	0,38	0,35	-
05.03.2025	0,236	0	3,239	0	0	3,195	0	0	24	0	53,9	36,3	0,38	0,35	-
06.03.2025	0,24	0	3,293	0	0	3,247	0	0	24	0	54,5	36,8	0,38	0,35	-
07.03.2025	0,249	0	3,427	0	0	3,378	0	0	24	0	55,3	37,7	0,38	0,35	-
08.03.2025	0,253	0	3,491	0	0	3,441	0	0	24	0	55,7	38,2	0,38	0,35	-
09.03.2025	0,255	0	3,576	0	0	3,525	0	0	24	0	55,9	38,7	0,38	0,35	-
10.03.2025	0,263	0	3,704	0	0	3,649	0	0	24	0	56,6	39,4	0,38	0,35	-
11.03.2025	0,248	0	3,41	0	0	3,361	0	0	24	0	55,9	38,2	0,38	0,35	-
12.03.2025	0,249	0	3,424	0	0	3,374	0	0	24	0	56	38,4	0,38	0,35	-
13.03.2025	0,247	0	3,226	0	0	3,179	0	0	24	0	56,1	37,5	0,38	0,35	-
14.03.2025	0,258	0	3,257	0	0	3,207	0	0	24	0	57,2	37,9	0,39	0,35	-
15.03.2025	0,278	0	3,412	0	0	3,358	0	0	24	0	58,5	38,8	0,39	0,35	-
16.03.2025	0,262	0	3,238	0	0	3,189	0	0	24	0	57,5	37,9	0,39	0,35	-
17.03.2025	0,266	0	3,207	0	0	3,157	0	0	24	0	57,7	37,6	0,39	0,35	-
18.03.2025	0,248	0	3,242	0	0	3,196	0	0	24	0	55,5	36,9	0,38	0,35	-
19.03.2025	0,243	0	3,133	0	0	3,089	0	0	24	0	54,9	36,1	0,38	0,35	-
20.03.2025	0,254	0	3,425	0	0	3,377	0	0	24	0	55,6	37,6	0,38	0,35	-
Итого:	6,856	0	89,896	0	0	88,631	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,638														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	181,505	2399,069	0	0	2362,348	0	0	26904	3559
20.03.2025	188,36	2488,963	0	0	2450,979	0	0	27576	3559

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:20:34