

#126096#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ремонтно-механический завод, АО
Захарова 1, Калининград

9337
ТВ7 (АССII)
20111252
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,245	0	3,308	0	0	3,261	0	0	24	0	55,3	37,3	0,38	0,35	4,4
22.03.2025	0,248	0	3,411	0	0	3,363	0	0	24	0	55,2	37,6	0,38	0,35	5,6
23.03.2025	0,245	0	3,389	0	0	3,341	0	0	24	0	55,2	37,7	0,38	0,35	5,7
24.03.2025	0,242	0	3,246	0	0	3,2	0	0	24	0	55,1	37,1	0,38	0,35	6,8
25.03.2025	0,256	0	3,537	0	0	3,486	0	0	24	0	56	38,4	0,38	0,35	5,5
26.03.2025	0,245	0	3,376	0	0	3,328	0	0	24	0	55,4	37,8	0,38	0,35	4,4
27.03.2025	0,252	0	3,466	0	0	3,416	0	0	24	0	55,9	38,2	0,38	0,35	6,9
28.03.2025	0,272	0	3,785	0	0	3,728	0	0	24	0	57,1	39,7	0,38	0,35	5,7
29.03.2025	0,276	0	3,929	0	0	3,868	0	0	24	0	57,6	40,5	0,38	0,35	8,9
30.03.2025	0,263	0	3,664	0	0	3,61	0	0	24	0	56,9	39,5	0,38	0,35	9,9
31.03.2025	0,261	0	3,616	0	0	3,563	0	0	24	0	56,4	38,9	0,38	0,35	6,8
01.04.2025	0,255	0	3,444	0	0	3,395	0	0	24	0	55,9	38	0,38	0,35	5,9
02.04.2025	0,255	0	3,471	0	0	3,42	0	0	24	0	55,9	38,1	0,37	0,34	-
03.04.2025	0,272	0	3,697	0	0	3,642	0	0	24	0	56,4	38,6	0,38	0,34	-
04.04.2025	0,242	0	3,158	0	0	3,113	0	0	24	0	55,6	37	0,38	0,35	-
05.04.2025	0,254	0	3,108	0	0	3,061	0	0	24	0	57	37,1	0,38	0,35	-
06.04.2025	0,255	0	3,186	0	0	3,139	0	0	24	0	56,4	37	0,38	0,35	-
07.04.2025	0,243	0	3,17	0	0	3,126	0	0	24	0	55	36,5	0,37	0,35	-
08.04.2025	0,238	0	3,094	0	0	3,05	0	0	24	0	54,8	36,2	0,37	0,35	-
09.04.2025	0,235	0	2,971	0	0	2,93	0	0	24	0	54,8	35,7	0,38	0,35	-
10.04.2025	0,243	0	3,178	0	0	3,133	0	0	24	0	54,9	36,4	0,37	0,35	-
11.04.2025	0,248	0	3,277	0	0	3,23	0	0	24	0	55,5	37,1	0,37	0,34	-
12.04.2025	0,268	0	3,663	0	0	3,608	0	0	24	0	56,7	39	0,38	0,34	-
13.04.2025	0,293	0	4,201	0	0	4,135	0	0	24	0	58,5	41,6	0,38	0,34	-
14.04.2025	0,285	0	4,52	0	0	4,448	0	0	24	0	58,6	43,2	0,36	0,32	-
15.04.2025	0,269	0	4,747	0	0	4,669	0	0	24	0	59,7	45,9	0,35	0,3	-
16.04.2025	0,269	0	4,993	0	0	4,909	0	0	24	0	60,2	47,1	0,32	0,28	-
17.04.2025	0,192	0	3,742	0	0	3,677	0	0	24	0	61	48,6	0,22	0,19	-
Итого:	7,121	0	100,347	0	0	98,849	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,701														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	188,36	2488,963	0	0	2450,979	0	0	27576	3559
17.04.2025	195,481	2589,308	0	0	2549,827	0	0	28248	3559

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:54:46