

#296595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ремонтно-механический завод, АО
Захарова 1, Калининград
9337
ТВ7 (АСЦП)
20111252
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,222	0	2,763	0	0	2,721	0	0	24	0	57,4	37,9	0,37	0,36	-
22.03.2026	0,228	0	2,873	0	0	2,829	0	0	24	0	57,8	38,5	0,37	0,36	-
23.03.2026	0,243	0	3,191	0	0	3,14	0	0	24	0	58,9	40,4	0,37	0,36	-
24.03.2026	0,257	0	3,388	0	0	3,331	0	0	24	0	60,3	41,8	0,37	0,36	-
25.03.2026	0,261	0	3,477	0	0	3,417	0	0	24	0	60,9	42,6	0,37	0,36	-
26.03.2026	0,244	0	3,179	0	0	3,127	0	0	24	0	59,7	41,1	0,37	0,36	-
27.03.2026	0,235	0	3,043	0	0	2,994	0	0	24	0	58,9	40,2	0,37	0,36	-
28.03.2026	0,247	0	3,167	0	0	3,115	0	0	24	0	59,7	40,8	0,37	0,36	-
29.03.2026	0,244	0	3,204	0	0	3,152	0	0	24	0	59,4	40,9	0,37	0,36	-
30.03.2026	0,246	0	3,238	0	0	3,186	0	0	24	0	59,5	41	0,37	0,36	-
31.03.2026	0,245	0	3,241	0	0	3,188	0	0	24	0	59,7	41,3	0,37	0,36	-
01.04.2026	0,244	0	3,16	0	0	3,108	0	0	24	0	59,6	40,8	0,37	0,36	-
02.04.2026	0,241	0	3,122	0	0	3,071	0	0	24	0	59,4	40,7	0,37	0,36	-
03.04.2026	0,241	0	3,142	0	0	3,091	0	0	24	0	59,3	40,6	0,37	0,36	-
04.04.2026	0,228	0	2,973	0	0	2,927	0	0	24	0	58,1	39,5	0,37	0,36	-
05.04.2026	0,234	0	3,066	0	0	3,017	0	0	24	0	58,7	40,1	0,37	0,36	-
06.04.2026	0,227	0	2,982	0	0	2,935	0	0	24	0	58,1	39,6	0,37	0,36	-
07.04.2026	0,222	0	2,872	0	0	2,828	0	0	24	0	57,6	38,8	0,37	0,36	-
08.04.2026	0,211	0	2,704	0	0	2,663	0	0	24	0	56,8	37,8	0,37	0,37	-
09.04.2026	0,211	0	2,664	0	0	2,624	0	0	24	0	56,7	37,5	0,37	0,37	-
10.04.2026	0,216	0	2,758	0	0	2,717	0	0	24	0	57	38	0,37	0,37	-
11.04.2026	0,232	0	2,97	0	0	2,923	0	0	24	0	58,3	39,4	0,37	0,36	-
12.04.2026	0,237	0	3,088	0	0	3,038	0	0	24	0	58,8	40,1	0,37	0,36	-
13.04.2026	0,239	0	3,139	0	0	3,088	0	0	24	0	59,2	40,7	0,37	0,36	-
14.04.2026	0,236	0	3,203	0	0	3,152	0	0	24	0	58,7	40,8	0,37	0,36	-
15.04.2026	0,192	0	2,684	0	0	2,644	0	0	24	0	56,6	39,2	0,35	0,35	-
16.04.2026	0,239	0	3,266	0	0	3,214	0	0	23	1	58,5	40,8	0,37	0,36	-
17.04.2026	0,176	0	2,352	0	0	2,316	0	0	24	0	57,8	39,6	0,29	0,29	-
18.04.2026	0,251	0	3,309	0	0	3,254	0	0	24	0	60,2	41,7	0,37	0,36	-
19.04.2026	0,256	0	3,447	0	0	3,389	0	0	24	0	60,7	42,6	0,37	0,36	-
20.04.2026	0,25	0	3,364	0	0	3,308	0	0	24	0	60,4	42,3	0,37	0,36	-
Итого:	7,255	0	95,029	0	0	93,507	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,733														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	38,905	471,859	0	0	464,592	0	0	6440	8
20.04.2026	46,162	566,887	0	0	558,098	0	0	7183	9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 10:15:47