

#79838#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель: Ремонтно-механический завод, АО
Адрес потребителя: Захарова 1, Калининград
Номер абонента: 9337
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика: 20111252
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.04.2024	0,165	0	1,957	0	0	1,933	0	0	24	0	51,1	30,7	0,37	0,35	-
23.04.2024	0,201	0	2,497	0	0	2,465	0	0	24	0	52,6	33,1	0,37	0,35	-
24.04.2024	0,219	0	2,744	0	0	2,707	0	0	24	0	54	34,6	0,37	0,34	-
25.04.2024	0,233	0	2,973	0	0	2,931	0	0	24	0	55	36	0,37	0,34	-
26.04.2024	0,253	0	3,239	0	0	3,191	0	0	24	0	56,6	37,7	0,37	0,34	-
27.04.2024	0,27	0	3,545	0	0	3,49	0	0	24	0	57,6	39,2	0,37	0,34	-
28.04.2024	0,296	0	3,95	0	0	3,885	0	0	24	0	59,6	41,4	0,37	0,34	-
29.04.2024	0,301	0	4,045	0	0	3,978	0	0	24	0	60,4	42,3	0,37	0,33	-
30.04.2024	0,307	0	4,23	0	0	4,158	0	0	24	0	60,6	43	0,37	0,33	-
01.05.2024	0,292	0	3,785	0	0	3,722	0	0	24	0	60,4	41,7	0,35	0,31	-
02.05.2024	0,363	0	5,552	0	0	5,445	0	0	24	0	65	49,1	0,3	0,26	-
Итого:	2,9	0	38,517	0	0	37,905	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,693														

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.04.2024	145,636	1919,92	0	0	1890,128	0	0	19584	3559
02.05.2024	148,535	1958,438	0	0	1928,033	0	0	19848	3559

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.05.2024 14:36:36