

# #4305#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 20.10.2022

Потребитель Ремонтно-механический завод, АО  
Адрес потребителя Захарова 1, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9337  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111252  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,301	0	5,128	0	0	5,045	0	0	24	0	59,3	45,1	0,33	0,3	-
06.10.2022	0,282	0	4,58	0	0	4,507	0	0	24	0	59	44	0,35	0,32	-
07.10.2022	0,283	0	4,566	0	0	4,491	0	0	24	0	59,5	44,5	0,35	0,32	-
08.10.2022	0,294	0	4,702	0	0	4,622	0	0	24	0	61	45,8	0,35	0,32	-
09.10.2022	0,313	0	4,595	0	0	4,518	0	0	24	0	60,4	43,9	0,35	0,32	-
10.10.2022	0,261	0	3,842	0	0	3,778	0	0	24	0	60,2	43,6	0,29	0,27	-
11.10.2022	0,317	0	4,77	0	0	4,688	0	0	24	0	61,2	45	0,36	0,32	-
12.10.2022	0,282	0	4,498	0	0	4,423	0	0	24	0	60,4	45,1	0,36	0,33	-
13.10.2022	0,273	0	4,394	0	0	4,322	0	0	24	0	59,9	44,7	0,36	0,33	-
14.10.2022	0,27	0	4,344	0	0	4,273	0	0	24	0	59,2	44,1	0,36	0,33	-
15.10.2022	0,28	0	4,63	0	0	4,554	0	0	24	0	59,8	45,1	0,36	0,33	-
16.10.2022	0,287	0	4,638	0	0	4,559	0	0	24	0	60,7	45,7	0,36	0,33	-
17.10.2022	0,287	0	4,667	0	0	4,588	0	0	24	0	60,7	45,7	0,36	0,32	-
18.10.2022	0,284	0	4,583	0	0	4,506	0	0	24	0	60,7	45,6	0,36	0,32	-
19.10.2022	0,285	0	4,372	0	0	4,297	0	0	24	0	61	45,2	0,36	0,33	-
20.10.2022	0,287	0	4,318	0	0	4,244	0	0	24	0	61,2	45	0,36	0,33	-
Итого:	4,586	0	72,627	0	0	71,415	0	0	384	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,095														

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.10.2022	53,558	720,697	0	0	708,675	0	0	8832	751
20.10.2022	58,144	793,327	0	0	780,09	0	0	9216	751

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.10.2022 16:07:11
---