

#98844#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ремонтно-механический завод, АО
Захарова 1, Калининград
9337
ТВ7 (ASCII)
20111252
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
09.10.2024	0,252	0	3,727	0	0	3,664	0	0	24	0	60,2	43,8	0,28	0,26	-
10.10.2024	0,364	0	5,504	0	0	5,402	0	0	24	0	63,9	47,8	0,37	0,33	-
11.10.2024	0,353	0	5,096	0	0	5,003	0	0	24	0	63,3	46,4	0,38	0,34	-
12.10.2024	0,352	0	5,026	0	0	4,933	0	0	24	0	63,9	46,9	0,38	0,34	-
13.10.2024	0,325	0	4,693	0	0	4,61	0	0	24	0	61,8	44,9	0,38	0,34	-
14.10.2024	0,362	0	5,035	0	0	4,939	0	0	24	0	64,4	46,9	0,39	0,34	-
15.10.2024	0,282	0	4,16	0	0	4,096	0	0	24	0	57,9	41,5	0,37	0,34	-
16.10.2024	0,277	0	4	0	0	3,939	0	0	24	0	57,5	40,7	0,38	0,35	-
17.10.2024	0,266	0	3,998	0	0	3,939	0	0	24	0	56,8	40,7	0,38	0,35	-
18.10.2024	0,271	0	4,084	0	0	4,023	0	0	24	0	57,2	41	0,38	0,35	-
19.10.2024	0,271	0	4,07	0	0	4,009	0	0	24	0	57,2	41	0,38	0,35	-
20.10.2024	0,266	0	4,03	0	0	3,97	0	0	24	0	56,9	40,9	0,38	0,35	-
Итого:	3,641	0	53,423	0	0	52,527	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,87														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
08.10.2024	148,55	1958,996	0	0	1928,587	0	0	23664	3559
20.10.2024	152,192	2012,42	0	0	1981,111	0	0	23952	3559

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2024 13:08:47