

#112294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель: Ремонтно-механический завод, АО
Адрес потребителя: Захарова 1, Калининград
Номер абонента: 9337
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика: 20111252
Заводской номер: 1
Номер системы:

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,218	0	2,911	0	0	2,874	0	0	24	0	52,5	34,4	0,38	0,36	-
21.12.2024	0,219	0	2,891	0	0	2,855	0	0	24	0	52,4	34	0,38	0,36	-
22.12.2024	0,217	0	2,895	0	0	2,858	0	0	24	0	52,3	34,1	0,38	0,36	-
23.12.2024	0,228	0	2,973	0	0	2,934	0	0	24	0	53,1	34,6	0,38	0,36	-
24.12.2024	0,253	0	3,129	0	0	3,084	0	0	24	0	55,7	36,1	0,39	0,35	-
25.12.2024	0,223	0	2,904	0	0	2,866	0	0	24	0	53	34,4	0,38	0,36	-
26.12.2024	0,219	0	2,911	0	0	2,874	0	0	24	0	52,2	34	0,38	0,36	-
27.12.2024	0,223	0	2,967	0	0	2,929	0	0	24	0	52,4	34,2	0,38	0,36	-
28.12.2024	0,222	0	2,938	0	0	2,901	0	0	24	0	52,5	34,2	0,38	0,36	-
29.12.2024	0,224	0	2,9	0	0	2,862	0	0	24	0	53	34,2	0,39	0,36	-
30.12.2024	0,215	0	2,825	0	0	2,789	0	0	24	0	52,1	33,7	0,38	0,36	-
31.12.2024	0,217	0	2,893	0	0	2,856	0	0	24	0	52,2	34	0,38	0,36	-
01.01.2025	0,223	0	3,052	0	0	3,013	0	0	24	0	52,6	34,9	0,38	0,36	-
02.01.2025	0,231	0	2,904	0	0	2,865	0	0	24	0	54,1	34,9	0,39	0,36	-
03.01.2025	0,246	0	2,878	0	0	2,837	0	0	24	0	55,6	34,9	0,39	0,36	-
04.01.2025	0,254	0	2,911	0	0	2,868	0	0	24	0	56,6	35,4	0,39	0,36	-
05.01.2025	0,256	0	2,909	0	0	2,865	0	0	24	0	56,8	35,4	0,39	0,36	-
06.01.2025	0,237	0	2,938	0	0	2,898	0	0	24	0	54,3	34,8	0,39	0,36	-
07.01.2025	0,22	0	2,912	0	0	2,875	0	0	24	0	51,9	33,6	0,38	0,36	-
08.01.2025	0,224	0	2,815	0	0	2,778	0	0	24	0	53,1	33,8	0,38	0,36	-
09.01.2025	0,238	0	2,951	0	0	2,91	0	0	24	0	54,3	34,8	0,38	0,36	-
10.01.2025	0,23	0	2,809	0	0	2,771	0	0	24	0	53,9	34	0,38	0,36	-
11.01.2025	0,239	0	2,878	0	0	2,838	0	0	24	0	54,7	34,6	0,38	0,36	-
12.01.2025	0,242	0	2,826	0	0	2,786	0	0	24	0	55,1	34,3	0,39	0,36	-
13.01.2025	0,243	0	2,813	0	0	2,774	0	0	24	0	54,7	33,8	0,38	0,36	-
14.01.2025	0,233	0	2,807	0	0	2,769	0	0	24	0	53,7	33,7	0,38	0,36	-
15.01.2025	0,212	0	2,752	0	0	2,719	0	0	24	0	51,1	32,4	0,38	0,36	-
16.01.2025	0,214	0	2,737	0	0	2,704	0	0	24	0	51,3	32,4	0,38	0,36	-
17.01.2025	0,211	0	2,723	0	0	2,69	0	0	24	0	51,1	32,4	0,38	0,36	-
18.01.2025	0,217	0	2,829	0	0	2,794	0	0	24	0	51,6	33,1	0,38	0,36	-
19.01.2025	0,211	0	2,664	0	0	2,631	0	0	24	0	52	32,9	0,38	0,36	-
20.01.2025	0,241	0	2,828	0	0	2,79	0	0	24	0	54,1	33,4	0,38	0,36	-
Итого:	7,3	0	92,073	0	0	90,857	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,744														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	166,577	2213,522	0	0	2179,348	0	0	25392	3559
20.01.2025	173,873	2305,593	0	0	2270,202	0	0	26160	3559

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 12:16:06