

#32897#  
«Коммунальник»

Директору МУП  
Супрунюку А.В.

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 24.09.2023 по 24.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Город мастеров, ООО, УК  
40 лет Победы 4-4а, п. Васильково  
7146

Заводской номер счётчика 00067846	Показания прибора, Гкал 24.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 24.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	519,273	463,325	55,948

*МКВ = 9,77 Гкал.*

*Итого: 55,948 Гкал*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



МУП ЖКХ «Коммунальник»  
Вх. № *1798*  
*25* / *10* / *23*

#32896#

Отчёт за период с 24.09.2023 по 24.10.2023.

Номер абонента 7146  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00067846  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p М
25.09.2023	-	1,198	0	309,84	305,57	0	303,01	299,49	0	0	24	0	0	69,7	65,8	3,96	
26.09.2023	-	1,189	0	308,26	304,02	0	301,34	297,87	0	0	24	0	0	70,2	66,3	3,95	
27.09.2023	-	1,254	0	304,53	300,29	0	297,68	294,28	0	0	24	0	0	70,4	66,2	4,21	
28.09.2023	-	1,22	0	303,19	299	0	296,39	292,96	0	0	24	0	0	70,4	66,3	4,13	
29.09.2023	-	1,192	0	303,47	299,28	0	296,63	293,17	0	0	24	0	0	70,6	66,6	4,02	
30.09.2023	-	1,236	0	302,37	298,2	0	295,64	292,25	0	0	24	0	0	70	65,9	4,18	
01.10.2023	-	1,293	0	301,7	297,55	0	295,05	291,71	0	0	24	0	0	69,7	65,4	4,39	
02.10.2023	-	1,169	0	300,4	296,23	0	293,79	290,36	0	0	24	0	0	69,5	65,6	3,98	
03.10.2023	-	1,16	0	300,69	296,64	0	294,07	290,79	0	0	24	0	0	69,4	65,4	3,96	
04.10.2023	-	1,212	0	299,14	295,08	0	292,5	289,21	0	0	24	0	0	70,2	66	4,15	
05.10.2023	-	1,253	0	298,45	294,35	0	291,63	288,32	0	0	24	0	0	71,1	66,8	4,3	
06.10.2023	-	1,258	0	296,7	292,65	0	290	286,73	0	0	24	0	0	70,7	66,4	4,34	
07.10.2023	-	1,169	0	273,98	270,18	0	267,7	264,67	0	0	24	0	0	71	66,7	4,37	
08.10.2023	-	1,415	0	296,22	291,98	0	288,95	285,65	0	0	24	0	0	73,8	68,9	4,89	
09.10.2023	-	1,322	0	296,02	291,94	0	289,18	285,95	0	0	24	0	0	71,6	67	4,57	
10.10.2023	-	1,371	0	290,38	286,23	0	283,25	280,03	0	0	24	0	0	73,9	69	4,84	
11.10.2023	-	1,256	0	275,2	271,5	0	268,85	265,95	0	0	24	0	0	71,4	66,8	4,66	
12.10.2023	-	1,264	0	284,18	280,43	0	277,72	274,77	0	0	24	0	0	70,9	66,4	4,55	
13.10.2023	-	1,306	0	283,94	280,1	0	277,26	274,28	0	0	24	0	0	72	67,3	4,72	
14.10.2023	-	1,37	0	286,08	282,06	0	279,19	276,07	0	0	24	0	0	73	68,1	4,91	
15.10.2023	-	1,446	0	287,71	283,63	0	280,71	277,56	0	0	24	0	0	73,6	68,4	5,14	
16.10.2023	-	1,302	0	275,74	272,06	0	269,41	266,52	0	0	24	0	0	71,4	66,5	4,83	
17.10.2023	-	2,451	0	273,4	268,77	0	267	263,86	0	0	24	0	0	71,9	62,7	9,2	
18.10.2023	-	3,618	0	261,5	256,22	0	254,72	251,64	0	0	24	0	0	76,3	62,1	14,2	
19.10.2023	-	3,288	0	201,67	197,72	0	196,48	194,48	0	0	24	0	0	76	59,3	16,74	
20.10.2023	-	4,174	0	276,23	270,42	0	269,36	266,01	0	0	24	0	0	74,5	59	15,5	
21.10.2023	-	4,122	0	262,75	257,15	0	256,05	252,92	0	0	24	0	0	75,5	59,4	16,09	
22.10.2023	-	3,66	0	239,25	234,29	0	232,84	230,1	0	0	24	0	0	77,7	62	15,71	
23.10.2023	-	3,278	0	237,22	232,64	0	231,37	228,77	0	0	24	0	0	74	59,8	14,2	
24.10.2023	-	3,493	0	254,54	249,53	0	248,72	245,71	0	0	24	0	0	71,1	57,1	14,06	
Итого:	-	55,948	0	8484,7	8355,7	0	8286,49	8192,08	0	0	720	0	-	72,05	64,96	7,09	

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
24.09.2023	463,325	74241,06	73339,12	0	72748,13	72111,34	0
24.10.2023	519,273	82725,81	81694,83	0	81034,62	80303,42	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения