

#72932#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 10.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Левитана 59 к1, Калининград
5670

Заводской номер счётчика 1553321	Показания прибора, Гкал 10.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	41,221	13,47	27.751

Подпись исполнителя _____



с 24.02.24 по 10.03.24



#72931#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 10.03.2024.

Номер абонента 5670
 Порядковый номер 7250
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1553321
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 13.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	1,725	52,899	51,584	51,428	51,065	24	24	0	0	80	46,6	9	5,1
25.02.2024	-	1,623	50,235	48,94	48,836	48,438	24	24	0	0	80,1	47	9	5,1
26.02.2024	-	1,538	47,381	46,106	46,063	45,639	24	24	0	0	80,1	46,8	9	5,1
27.02.2024	-	1,518	46,167	44,93	44,891	44,489	24	24	0	0	79,8	46,1	9	5,1
28.02.2024	-	1,695	51,241	49,918	49,819	49,429	24	24	0	0	80	46	9	5,1
29.02.2024	-	1,774	56,115	54,527	54,533	53,938	23,99	23,99	0	0	80,7	48,2	9	5,1
01.03.2024	-	1,429	42,597	41,36	41,417	40,965	24	24	0	0	79,9	45,5	9	5,1
02.03.2024	-	1,54	45,736	44,466	44,471	44,046	24	24	0	0	79,8	45,3	9	5,1
03.03.2024	-	1,595	48,635	47,329	47,294	46,865	24	24	0	0	79,6	46	9	5,1
04.03.2024	-	1,801	59,611	58,369	57,958	57,718	24	24	0	0	79,9	48,9	9	5,1
05.03.2024	-	1,799	57,283	56,019	55,676	55,413	24	24	0	0	80,5	48,2	9	5,1
06.03.2024	-	1,802	58,741	57,493	57,087	56,846	24	24	0	0	80,6	49,2	9	5,1
07.03.2024	-	1,903	59,848	58,511	58,076	57,821	24	24	0	0	83	50,3	9	5,1
08.03.2024	-	1,942	60,969	59,653	59,138	58,934	24	24	0	0	83,6	50,8	9	5,1
09.03.2024	-	2,04	65,695	64,374	63,698	63,556	24	24	0	0	84,2	52,3	9	5,1
10.03.2024	-	2,028	63,509	62,139	61,59	61,383	24	24	0	0	83,9	51,1	9	5,1
Итого:	-	27,752	866,662	845,718	841,975	836,545	383,99	383,99	-	-	80,98	48,02	9	5,1

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 383,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.02.2024	13,47	558,491	551,339	544,801	544,932	178,13	0
10.03.2024	41,221	1425,152	1397,058	1386,775	1381,476	562,12	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____