

#75443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Левитана 59 к1, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 7250
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553321
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2024 | 1,725 | 52,899 | 51,584 | 51,428 | 51,065 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80 | 46,6 | 9 | 5,1 | - |
| 25.02.2024 | 1,623 | 50,235 | 48,94 | 48,836 | 48,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 26.02.2024 | 1,538 | 47,381 | 46,106 | 46,063 | 45,639 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 46,8 | 9 | 5,1 | - |
| 27.02.2024 | 1,518 | 46,167 | 44,93 | 44,891 | 44,489 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 46,1 | 9 | 5,1 | - |
| 28.02.2024 | 1,695 | 51,241 | 49,918 | 49,819 | 49,429 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80 | 46 | 9 | 5,1 | - |
| 29.02.2024 | 1,774 | 56,115 | 54,527 | 54,533 | 53,938 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 80,7 | 48,2 | 9 | 5,1 | - |
| 01.03.2024 | 1,429 | 42,597 | 41,36 | 41,417 | 40,965 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 45,5 | 9 | 5,1 | - |
| 02.03.2024 | 1,54 | 45,736 | 44,466 | 44,471 | 44,046 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 45,3 | 9 | 5,1 | - |
| 03.03.2024 | 1,595 | 48,635 | 47,329 | 47,294 | 46,865 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,6 | 46 | 9 | 5,1 | - |
| 04.03.2024 | 1,801 | 59,611 | 58,369 | 57,958 | 57,718 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 48,9 | 9 | 5,1 | - |
| 05.03.2024 | 1,799 | 57,283 | 56,019 | 55,676 | 55,413 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,5 | 48,2 | 9 | 5,1 | - |
| 06.03.2024 | 1,802 | 58,741 | 57,493 | 57,087 | 56,846 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 49,2 | 9 | 5,1 | - |
| 07.03.2024 | 1,903 | 59,848 | 58,511 | 58,076 | 57,821 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83 | 50,3 | 9 | 5,1 | - |
| 08.03.2024 | 1,942 | 60,969 | 59,653 | 59,138 | 58,934 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,6 | 50,8 | 9 | 5,1 | - |
| 09.03.2024 | 2,04 | 65,695 | 64,374 | 63,698 | 63,556 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,2 | 52,3 | 9 | 5,1 | - |
| 10.03.2024 | 2,028 | 63,509 | 62,139 | 61,59 | 61,383 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,9 | 51,1 | 9 | 5,1 | - |
| 11.03.2024 | 1,903 | 60,314 | 59,036 | 58,543 | 58,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,5 | 50,1 | 9 | 5,1 | - |
| 12.03.2024 | 1,92 | 58,589 | 57,258 | 56,839 | 56,6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,4 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 13.03.2024 | 1,776 | 49,439 | 48,106 | 47,945 | 47,614 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,9 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 14.03.2024 | 1,502 | 42,081 | 40,9 | 40,848 | 40,504 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,4 | 45,8 | 9 | 5,1 | - |
| 15.03.2024 | 1,337 | 38,178 | 37,131 | 37,104 | 36,789 | 22,63 | 22,63 | 0 | 0 | 80,6 | 44,6 | 9 | 5,1 | - |
| 16.03.2024 | 1,473 | 42,772 | 41,657 | 41,562 | 41,258 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 45,5 | 9 | 5,1 | - |
| 17.03.2024 | 1,895 | 65,954 | 64,83 | 64,116 | 64,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 50,7 | 9 | 5,1 | - |
| 18.03.2024 | 1,939 | 60,191 | 58,902 | 58,395 | 58,211 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,3 | 50,2 | 9 | 5,1 | - |
| 19.03.2024 | 2,022 | 58,694 | 57,276 | 56,85 | 56,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,8 | 50,3 | 9 | 5,1 | - |
| 20.03.2024 | 1,876 | 55,136 | 53,782 | 53,423 | 53,151 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,2 | 50,2 | 9 | 5,1 | - |
| 21.03.2024 | 1,62 | 42,995 | 41,711 | 41,663 | 41,296 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,1 | 46,3 | 9 | 5,1 | - |
| 22.03.2024 | 1,655 | 43,842 | 42,545 | 42,5 | 42,134 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,5 | 45,7 | 9 | 5,1 | - |
| 23.03.2024 | 1,59 | 42,642 | 41,348 | 41,354 | 40,952 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,9 | 45,5 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 50,26 | 1527,489 | 1490,2 | 1483,117 | 1474,055 | 694,62 | 694,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 50,26 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 694,62

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 23.02.2024 | 13,47 | 558,491 | 551,339 | 544,801 | 544,932 | 178,13 | 0 |
| 23.03.2024 | 63,729 | 2085,979 | 2041,54 | 2027,92 | 2018,987 | 872,74 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:07:40