

Месячная ведомость учёта тепловой энергии и теплоносителя за Май 2024 на ЦО

(с 23.05.2024 по 22.06.2024)

Потребитель: Левитана, 59 к.1 Абонент: _____

Адрес потребителя: Балтдомсервис, ООО Телефон: _____

Ответственное лицо: _____

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1553321 Расход 1: 0.075 .. 30.000 м3/ч ДУ 32 мм

Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: _____ Расход 2: 0.075 .. 30.000 м3/ч ДУ 32 мм

Р-Подача Q=M1(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	V1-V2		T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
				Подмес	Утечка			Подмес	Утечка					
23.05.2024	0.5094	32.2675	32.1426	0	0.1249	32.9828	32.5841	0	0.3987	69.73	54.03	9.18	5.10	24.00
24.05.2024	0.5031	31.3512	31.1953	0	0.1559	32.0500	31.6232	0	0.4269	69.95	53.99	9.18	5.10	24.00
25.05.2024	0.4630	29.2996	29.1506	0	0.1490	29.9547	29.5556	0	0.3992	70.06	54.35	9.18	5.10	24.00
26.05.2024	0.4586	27.8226	27.6509	0	0.1717	28.4531	28.0326	0	0.4204	70.57	54.17	9.18	5.10	24.00
27.05.2024	0.4520	27.2465	26.9565	0	0.2900	27.8707	27.3323	0	0.5384	70.97	54.46	9.18	5.10	24.00
28.05.2024	0.4629	27.4026	27.2086	0	0.1940	28.0276	27.5820	0	0.4456	70.82	54.01	9.18	5.10	24.00
29.05.2024	0.4647	27.1696	26.9304	0	0.2392	27.7897	27.2975	0	0.4922	70.84	53.82	9.18	5.10	24.00
30.05.2024	0.4633	27.9273	27.7334	0	0.1939	28.5587	28.1137	0	0.4450	70.49	53.98	9.18	5.10	24.00
31.05.2024	0.4588	28.1750	27.9826	0	0.1924	28.8096	28.3684	0	0.4411	70.34	54.14	9.18	5.10	24.00
01.06.2024	0.4607	27.2944	27.0834	0	0.2110	27.9174	27.4556	0	0.4618	70.84	54.05	9.18	5.10	24.00
02.06.2024	0.4593	26.7670	26.5129	0	0.2541	27.3787	26.8742	0	0.5045	70.89	53.82	9.18	5.10	24.00
03.06.2024	0.4577	27.1554	26.9372	0	0.2182	27.7732	27.3059	0	0.4673	70.71	53.94	9.18	5.10	24.00
04.06.2024	0.4500	26.9880	26.8159	0	0.1721	27.6013	27.1849	0	0.4163	70.67	54.09	9.18	5.10	24.00
05.06.2024	0.1634	9.3868	9.3161	0	0.0707	9.5971	9.4476	0	0.1495	70.11	54.79	9.18	5.10	24.00
06.06.2024	0.0011	0	0.0013	0	0	0	0.0013	0	0	37.57	49.70	9.18	5.10	24.00
07.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.40	26.01	9.18	5.10	24.00
08.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.36	21.70	9.18	5.10	1.14
19.06.2024	0.3260	17.4993	17.5020	0.0027	0	17.8918	17.7220	0	0.1698	70.18	51.63	9.18	5.10	13.75
20.06.2024	0.5141	30.6037	30.5418	0	0.0619	31.2840	30.9477	0	0.3363	69.84	53.12	9.18	5.10	24.00
21.06.2024	0.4867	29.5404	29.4479	0	0.0925	30.1984	29.8450	0	0.3534	69.91	53.52	9.18	5.10	24.00
22.06.2024	0.4946	30.3082	30.2080	0	0.1001	30.9816	30.6165	0	0.3651	69.83	53.60	9.18	5.10	24.00
Итого:	8.0494	484.2070	481.3184	0.0027	2.8916	495.1220	487.8910	0.0000	7.2316	64.15	50.81	9.18	5.10	470.90

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
 T [ч] 470.90 = 470.90 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Q [Гкал] 8.0494 = 8.0494 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	Тнар [час]
23.05.2024	121.3522	4237.5600	4212.6878	4353.1040	4261.0225	2312.72
22.06.2024	129.4016	4721.7666	4694.0062	4848.2261	4748.9135	2783.60
Итого:	8.0494	484.2070	481.3184	495.1220	487.8910	470.90

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекция часов
- (#) электропитание
- (E) функц.отказ



22.06.2024 Подпись _____

