

#133729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Левитана 59 к2, Калининград

5670

7251

ТЭМ-104

1552817

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,497	185,109	183,355	180,941	179,465	24	24	0	0	71,2	68,6	9	5,1	-
25.05.2025	0,49	183,973	182,164	179,805	178,281	24	24	0	0	71,4	68,8	9	5,1	-
26.05.2025	0,471	185,422	183,652	181,277	179,77	24	24	0	0	70,9	68,4	9	5,1	-
27.05.2025	0,482	189,629	187,852	185,32	183,816	24	24	0	0	71,6	69,1	9	5,1	-
28.05.2025	0,459	190,059	188,234	185,691	184,129	24	24	0	0	72	69,6	9	5,1	-
29.05.2025	0,462	189,051	187,234	184,785	183,23	24	24	0	0	71,3	68,9	9	5,1	-
30.05.2025	0,449	187,273	185,516	183,027	181,52	24	24	0	0	71,5	69,1	9	5,1	-
31.05.2025	0,481	188,219	186,391	183,914	182,363	24	24	0	0	71,8	69,3	9	5,1	-
01.06.2025	0,461	186,879	185,074	182,617	181,074	24	24	0	0	71,7	69,2	9	5,1	-
02.06.2025	0,453	187,738	185,961	183,43	181,914	24	24	0	0	71,9	69,5	9	5,1	-
03.06.2025	0,454	186,793	184,973	182,562	181	24	24	0	0	71,4	69	9	5,1	-
04.06.2025	0,152	69,527	68,402	67,965	66,926	24	24	0	0	71,1	69	9	5,1	-
05.06.2025	0	0,172	0,02	0,168	0,02	24	24	0	0	23,1	23,9	9	5,1	-
06.06.2025	0,003	0,012	0	0,012	0	24	24	0	0	33,4	42,2	9	5,1	-
07.06.2025	0,002	0,016	0,004	0,02	0,004	24	24	0	0	32,7	40,9	9	5,1	-
08.06.2025	0,001	0,02	0	0,02	0	24	24	0	0	30,5	37,8	9	5,1	-
09.06.2025	0,001	0,035	0,004	0,035	0,004	24	24	0	0	27,5	34	9	5,1	-
10.06.2025	0,001	0,062	0,004	0,059	0,004	24	24	0	0	26,1	32	9	5,1	-
11.06.2025	0,001	0,062	0,008	0,062	0,008	24	24	0	0	25,3	30,4	9	5,1	-
12.06.2025	0,001	0,078	0,004	0,078	0,004	24	24	0	0	24,2	28,9	9	5,1	-
13.06.2025	0,001	0,121	0,008	0,125	0,008	24	24	0	0	23,2	27,6	9	5,1	-
14.06.2025	0,001	0,18	0,012	0,18	0,012	24	24	0	0	22,3	26,2	9	5,1	-
15.06.2025	0	0,223	0,012	0,219	0,012	24	24	0	0	21,8	25,2	9	5,1	-
16.06.2025	0	0,188	0,012	0,188	0,012	24	24	0	0	21,7	24,5	9	5,1	-
17.06.2025	0,131	63,285	62,477	62,5	61,75	24	24	0	0	51,1	49,1	9	5,1	-
18.06.2025	0,43	181,523	179,562	177,832	176,105	24	24	0	0	67,4	65	9	5,1	-
19.06.2025	0,424	185,238	183,289	181,219	179,508	24	24	0	0	69,8	67,5	9	5,1	-
20.06.2025	0,427	184,473	182,57	180,461	178,801	24	24	0	0	69,8	67,5	9	5,1	-
21.06.2025	0,434	184,457	182,574	180,453	178,812	24	24	0	0	69,8	67,5	9	5,1	-
22.06.2025	0,469	185,738	183,855	181,555	179,938	24	24	0	0	71,2	68,7	9	5,1	-
23.06.2025	0,436	187,996	186,125	183,621	182,004	24	24	0	0	72,5	70,2	9	5,1	-
Итого:	8,074	3303,551	3269,348	3230,141	3200,494	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,074													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	401,298	42804,512	42117,617	41713,449	41269,52	7427,02	0
23.06.2025	409,37	46108,062	45386,965	44943,59	44470,012	8170,93	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:58:29