

#4262#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК  
Адрес потребителя Левитана 59 к2, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 7251  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1552817  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,641	144,828	143,875	141,695	141,086	24	24	0	0	69,7	65,2	9	5,1	-
25.09.2022	0,64	139,75	138,797	136,727	136,117	24	24	0	0	69,7	65,1	9	5,1	-
26.09.2022	0,59	143,164	142,25	140,07	139,484	24	24	0	0	69,6	65,5	9	5,1	-
27.09.2022	0,603	139,773	138,859	136,703	136,117	24	24	0	0	70,2	65,9	9	5,1	-
28.09.2022	0,618	136,469	135,555	133,484	132,898	24	24	0	0	70,1	65,6	9	5,1	-
29.09.2022	0,61	139,93	139,008	136,852	136,266	24	24	0	0	70,2	65,8	9	5,1	-
30.09.2022	0,644	135,445	134,508	132,469	131,891	24	24	0	0	70,2	65,5	9	5,1	-
01.10.2022	0,609	137,938	136,602	134,953	133,945	24	24	0	0	69,8	65,3	9	5,1	-
02.10.2022	0,654	134,203	132,75	131,312	130,219	24	24	0	0	69,5	64,6	9	5,1	-
03.10.2022	0,63	138,352	136,977	135,273	134,266	24	24	0	0	70,7	66,1	9	5,1	-
04.10.2022	0,991	131,633	129,883	128,68	127,484	24	24	0	0	71,1	63,5	9	5,1	-
Итого:	7,23	1521,485	1509,064	1488,218	1479,773	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,23													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	979,272	83034,336	81939,938	81004,617	80481,164	19497,5	0
04.10.2022	986,501	84555,82	83449	82492,836	81960,938	19761,47	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 13:49:40