

#145048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Левитана 59 к3, Калининград
5670
7252
ТЭМ-104
1553215
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,256	40,785	39,617	39,836	38,828	24	24	0	0	72,5	66,2	9	5,1	-
25.07.2025	0,559	93,551	90,988	91,395	89,188	23,99	23,99	0	0	72,1	66	9	5,1	-
26.07.2025	0,518	85,293	82,973	83,32	81,328	24	24	0	0	72,2	66,1	9	5,1	-
27.07.2025	0,524	86,645	84,281	84,641	82,602	24	24	0	0	72,2	66,1	9	5,1	-
28.07.2025	0,561	91,66	89,168	89,531	87,395	24	24	0	0	72,4	66,2	9	5,1	-
29.07.2025	0,555	91,68	89,207	89,555	87,438	24	24	0	0	72,3	66,2	9	5,1	-
30.07.2025	0,553	90,121	87,664	88,023	85,914	24	24	0	0	72,5	66,3	9	5,1	-
31.07.2025	0,511	84,031	81,738	82,086	80,109	24	24	0	0	72,3	66,2	9	5,1	-
01.08.2025	0,555	91,621	89,137	89,492	87,363	24	24	0	0	72,4	66,3	9	5,1	-
02.08.2025	0,526	89,348	86,945	87,285	85,211	24	24	0	0	72,2	66,2	9	5,1	-
03.08.2025	0,561	96,113	93,496	93,895	91,637	24	24	0	0	72,1	66,2	9	5,1	-
04.08.2025	0,537	90,98	88,52	88,875	86,75	24	24	0	0	72,3	66,3	9	5,1	-
05.08.2025	0,519	88,551	86,168	86,508	84,453	24	24	0	0	72,2	66,2	9	5,1	-
06.08.2025	0,519	88,223	85,844	86,18	84,129	24	24	0	0	72,2	66,3	9	5,1	-
07.08.2025	0,518	87,637	85,254	85,605	83,547	24	24	0	0	72,4	66,4	9	5,1	-
08.08.2025	0,566	96,492	93,883	94,254	92,004	24	24	0	0	72,3	66,4	9	5,1	-
09.08.2025	0,542	92,062	89,555	89,926	87,766	24	24	0	0	72,4	66,4	9	5,1	-
10.08.2025	0,575	93,887	91,289	91,691	89,457	24	24	0	0	72,7	66,5	9	5,1	-
11.08.2025	0,546	89,34	86,887	87,25	85,141	24	24	0	0	72,8	66,6	9	5,1	-
12.08.2025	0,552	101,129	98,414	98,828	96,461	24	24	0	0	71,6	66,1	9	5,1	-
13.08.2025	0,538	95,633	93,074	93,434	91,215	24	24	0	0	72	66,4	9	5,1	-
14.08.2025	0,517	92,441	89,969	90,328	88,18	24	24	0	0	71,8	66,2	9	5,1	-
15.08.2025	0,517	96,5	93,945	94,309	92,086	24	24	0	0	71,5	66,1	9	5,1	-
16.08.2025	0,532	101,105	98,418	98,82	96,461	24	24	0	0	71,4	66,1	9	5,1	-
17.08.2025	0,545	96,008	93,438	93,793	91,57	24	24	0	0	72,1	66,4	9	5,1	-
18.08.2025	0,527	96,918	94,332	94,715	92,465	24	24	0	0	71,6	66,1	9	5,1	-
19.08.2025	0,544	100,398	97,73	98,117	95,793	24	24	0	0	71,5	66,1	9	5,1	-
20.08.2025	0,532	97,695	95,129	95,469	93,234	24	24	0	0	71,7	66,2	9	5,1	-
21.08.2025	0,535	97,773	95,176	95,539	93,281	24	24	0	0	71,8	66,2	9	5,1	-
22.08.2025	0,551	98,484	95,848	96,227	93,941	24	24	0	0	71,9	66,2	9	5,1	-
23.08.2025	0,577	107,785	104,883	105,344	102,797	24	24	0	0	71,5	66,1	9	5,1	-
Итого:	16,468	2849,889	2772,97	2784,271	2717,744	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,468													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	472,671	41379,375	40154,938	40349,176	39412,004	8888,65	0
23.08.2025	489,139	44229,266	42927,906	43133,445	42129,746	9632,55	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:59:46