

#148487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Левитана 59 к3, Калининград
5670
7252
ТЭМ-104
1553215
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,638	122,293	119,004	119,566	116,68	24	24	0	0	70,8	65,5	9	5,1	-
25.08.2025	0,58	161,891	157,684	158,625	154,785	23,99	23,99	0	0	67	63,4	9	5,1	-
26.08.2025	0,622	165,766	161,465	162,352	158,438	24	24	0	0	67,8	64,1	9	5,1	-
27.08.2025	0,57	133,488	130,023	130,648	127,543	24	24	0	0	69	64,7	9	5,1	-
28.08.2025	0,561	157,82	153,812	154,59	150,934	24	24	0	0	67,6	64	9	5,1	-
29.08.2025	0,565	149,121	145,297	146,004	142,535	24	24	0	0	68,4	64,6	9	5,1	-
30.08.2025	0,603	128,492	125,129	125,676	122,688	24	24	0	0	70,2	65,4	9	5,1	-
31.08.2025	0,632	88,945	86,406	86,742	84,605	24	24	0	0	75,1	67,9	9	5,1	-
01.09.2025	0,562	105,137	102,348	102,738	100,309	24	24	0	0	71,7	66,3	9	5,1	-
02.09.2025	0,544	101,562	98,867	99,262	96,91	24	24	0	0	71,4	66	9	5,1	-
03.09.2025	0,532	99,934	97,273	97,672	95,344	24	24	0	0	71,4	66	9	5,1	-
04.09.2025	0,577	109,57	106,668	107,082	104,547	24	24	0	0	71,5	66,2	9	5,1	-
05.09.2025	0,54	96,348	93,773	94,125	91,895	24	24	0	0	72,1	66,5	9	5,1	-
06.09.2025	0,554	101,559	98,852	99,234	96,875	24	24	0	0	71,8	66,3	9	5,1	-
07.09.2025	0,609	113,422	110,363	110,844	108,172	23,99	23,99	0	0	71,6	66,1	9	5,1	-
08.09.2025	0,507	94,141	91,664	91,992	89,832	24	24	0	0	71,8	66,3	9	5,1	-
09.09.2025	0,527	97,578	94,969	95,348	93,078	24	24	0	0	71,7	66,3	9	5,1	-
10.09.2025	0,516	94,324	91,793	92,16	89,953	24	24	0	0	72	66,5	9	5,1	-
11.09.2025	0,55	100,324	97,664	98,016	95,703	24	24	0	0	72,1	66,5	9	5,1	-
12.09.2025	0,539	99,82	97,168	97,531	95,223	24	24	0	0	71,9	66,4	9	5,1	-
13.09.2025	0,554	100,387	97,68	98,07	95,711	24	24	0	0	72,1	66,6	9	5,1	-
14.09.2025	0,607	112,207	109,141	109,645	106,965	24	24	0	0	71,8	66,3	9	5,1	-
15.09.2025	0,576	102,969	100,184	100,582	98,168	24	24	0	0	72,3	66,6	9	5,1	-
16.09.2025	0,57	99,953	97,242	97,629	95,281	24	24	0	0	72,4	66,6	9	5,1	-
17.09.2025	0,57	99,379	96,664	97,066	94,711	24	24	0	0	72,5	66,8	9	5,1	-
18.09.2025	0,544	96,117	93,484	93,883	91,598	24	24	0	0	72,4	66,7	9	5,1	-
19.09.2025	0,558	97,387	94,469	95,121	92,562	24	24	0	0	72,5	66,7	9	5,1	-
20.09.2025	0,597	108,473	105,473	105,965	103,348	24	24	0	0	72,2	66,6	9	5,1	-
21.09.2025	0,624	111,352	108,262	108,789	106,094	24	24	0	0	72,1	66,5	9	5,1	-
22.09.2025	0,527	96,641	94,008	94,422	92,125	24	24	0	0	72	66,4	9	5,1	-
23.09.2025	0,56	101,723	98,926	99,379	96,941	24	24	0	0	72	66,5	9	5,1	-
Итого:	17,615	3448,123	3355,755	3370,758	3289,553	743,98	743,98	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,615													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744
743,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	489,139	44229,266	42927,906	43133,445	42129,746	9632,55	0
23.09.2025	506,753	47677,387	46283,66	46504,203	45419,297	10376,44	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:35:00