

# #4249#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК  
Адрес потребителя Левитана 59 к3, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 7252  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1553215  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,573	39,473	39,02	38,621	38,48	24	24	0	0	69,4	54,6	9	5,1	-
25.09.2022	0,614	42,426	41,977	41,52	41,391	24	24	0	0	69,3	54,6	9	5,1	-
26.09.2022	0,572	39,656	39,195	38,809	38,656	24	24	0	0	69,2	54,6	9	5,1	-
27.09.2022	0,579	37,875	37,422	37,051	36,91	24	24	0	0	69,9	54,4	9	5,1	-
28.09.2022	0,547	36,73	36,285	35,934	35,781	24	24	0	0	69,7	54,6	9	5,1	-
29.09.2022	0,549	36,824	36,371	36,023	35,867	24	24	0	0	69,8	54,6	9	5,1	-
30.09.2022	0,584	73,855	73,527	72,258	72,242	24	24	0	0	69,7	61,7	9	5,1	-
01.10.2022	0,695	147,961	148,055	144,754	145,203	24	24	0	0	69,7	65	9	5,1	-
02.10.2022	0,718	140,254	140,422	137,242	137,777	24	24	0	0	69,4	64,2	9	5,1	-
03.10.2022	0,654	140,055	140,34	136,953	137,574	24	24	0	0	70,5	65,8	9	5,1	-
04.10.2022	1,183	148,344	148,066	145,031	145,395	24	24	0	0	70,9	62,8	9	5,1	-
Итого:	7,268	883,453	880,68	864,196	865,276	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,268													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1004,643	41630,301	40760,938	40569,609	40264,926	19495,37	0
04.10.2022	1011,912	42513,754	41641,617	41433,805	41130,203	19759,33	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:49:44