

#33577#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2023 по 11.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК  
Левитана 59 к3, Калининград  
5670

Заводской номер счётчика 1553215	Показания прибора, Гкал 11.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1510,439	1500,614	9.825

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*оку 12. 10. 23 №Г*

*21. №Г.*



#33741#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 11.10.2023.

Номер абонента 5670  
 Порядковый номер 7252  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1553215  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 31.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,562	37,719	37,266	36,844	36,703	24	24	0	0	72,2	57,1	9	5,1
25.09.2023	-	0,534	36,594	36,18	35,75	35,633	24	24	0	0	72,2	57,3	9	5,1
26.09.2023	-	0,521	36,219	35,781	35,383	35,242	24	24	0	0	72	57,4	9	5,1
27.09.2023	-	0,511	35,086	34,672	34,273	34,141	24	24	0	0	72,2	57,4	9	5,1
28.09.2023	-	0,44	28,945	28,555	28,281	28,133	24	24	0	0	72,2	56,7	9	5,1
29.09.2023	-	0,468	32,922	32,508	32,164	32,008	24	24	0	0	72	57,5	9	5,1
30.09.2023	-	0,537	38,242	37,812	37,359	37,234	24	24	0	0	71,9	57,6	9	5,1
01.10.2023	-	0,59	42,453	42,008	41,492	41,359	24	24	0	0	71,7	57,6	9	5,1
02.10.2023	-	0,54	37,414	36,953	36,539	36,383	24	24	0	0	72,3	57,6	9	5,1
03.10.2023	-	0,514	35,82	35,344	34,992	34,812	24	24	0	0	72,3	57,7	9	5,1
04.10.2023	-	0,523	36,797	36,336	35,953	35,773	24	24	0	0	72,2	57,7	9	5,1
05.10.2023	-	0,555	38,539	38,055	37,641	37,469	24	24	0	0	72,3	57,7	9	5,1
06.10.2023	-	0,55	38,656	38,172	37,773	37,586	24	24	0	0	72,2	57,7	9	5,1
07.10.2023	-	0,588	40,875	40,422	39,922	39,797	24	24	0	0	72,3	57,7	9	5,1
08.10.2023	-	0,646	46,844	46,367	45,773	45,656	24	24	0	0	71,7	57,6	9	5,1
09.10.2023	-	0,557	37,758	37,289	36,875	36,719	24	24	0	0	72,7	57,7	9	5,1
10.10.2023	-	0,591	40,586	40,094	39,641	39,477	24	24	0	0	72,5	57,7	9	5,1
11.10.2023	-	0,597	40,039	39,547	39,102	38,945	24	24	0	0	72,8	57,6	9	5,1
Итого:	-	9,824	681,508	673,361	665,757	663,07	432	432	-	-	72,21	57,52	9	5,1

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтп, ч
23.09.2023	1500,614	75831,234	74776,617	73980,297	73760,734	28254,02	0
11.10.2023	1510,439	76512,742	75449,977	74646,055	74423,805	28685,98	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_