

#145047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Левитана 59 к4, Калининград

5670

7253

ТЭМ-104

1554334

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,485	0	0,485	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,7	67,5	0	9	5,1	0,1	-
25.07.2025	0,458	0	0,458	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,2	67,2	0	9	5,1	0,1	-
26.07.2025	0,474	0	0,474	0	0	86396	0	24	24	0	0	72,3	67,3	0	9	5,1	0,1	-
27.07.2025	0,456	0	0,456	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,3	67,3	0	9	5,1	0,1	-
28.07.2025	0,458	0	0,458	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,5	67,4	0	9	5,1	0,1	-
29.07.2025	0,451	0	0,451	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,4	67,4	0	9	5,1	0,1	-
30.07.2025	0,47	0	0,47	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,6	67,5	0	9	5,1	0,1	-
31.07.2025	0,464	0	0,464	0	0	86396	0	24	24	0	0	72,5	67,5	0	9	5,1	0,1	-
01.08.2025	0,461	0	0,461	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,5	67,5	0	9	5,1	0,1	-
02.08.2025	0,48	0	0,48	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,3	67,5	0	9	5,1	0,1	-
03.08.2025	0,494	0	0,494	0	0	86396	0	24	24	0	0	72,3	67,5	0	9	5,1	0,1	-
04.08.2025	0,482	0	0,482	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,4	67,6	0	9	5,1	0,1	-
05.08.2025	0,498	0	0,498	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,3	67,5	0	9	5,1	0,1	-
06.08.2025	0,487	0	0,487	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,3	67,5	0	9	5,1	0,1	-
07.08.2025	0,509	0	0,509	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,5	67,6	0	9	5,1	0,1	-
08.08.2025	0,52	0	0,52	0	0	86396	0	24	24	0	0	72,4	67,7	0	9	5,1	0,1	-
09.08.2025	0,498	0	0,498	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,5	67,7	0	9	5,1	0,1	-
10.08.2025	0,528	0	0,528	0	0	86396	0	24	24	0	0	72,8	67,9	0	9	5,1	0,1	-
11.08.2025	0,532	0	0,532	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,9	67,9	0	9	5,1	0,1	-
12.08.2025	0,535	0	0,535	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,7	67,4	0	9	5,1	0,1	-
13.08.2025	0,502	0	0,502	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,3	67,6	0	9	5,1	0,1	-
14.08.2025	0,489	0	0,489	0	0	86400	0	24	24	0	0	72	67,5	0	9	5,1	0,1	-
15.08.2025	0,486	0	0,486	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,6	67,3	0	9	5,1	0,1	-
16.08.2025	0,512	0	0,512	0	0	86396	0	24	24	0	0	71,5	67,3	0	9	5,1	0,1	-
17.08.2025	0,519	0	0,519	0	0	86400	0	24	24	0	0	72,3	67,7	0	9	5,1	0,1	-
18.08.2025	0,507	0	0,507	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,7	67,4	0	9	5,1	0,1	-
19.08.2025	0,486	0	0,486	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,7	67,4	0	9	5,1	0,1	-
20.08.2025	0,5	0	0,5	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,8	67,5	0	9	5,1	0,1	-
21.08.2025	0,525	0	0,525	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,9	67,5	0	9	5,1	0,1	-
22.08.2025	0,477	34984,5	34329,846	0	34118,414	-34487625,543	0	24	24	0	0	72	67,6	0	9	5,1	0,1	-
23.08.2025	0,556	131,734	131,422	0	128,73	128,719	0	24	24	0	0	71,7	67,4	0	9	5,1	0,1	-
Итого:	15,299	35116,234	34475,534	0	34247,144	-31981920,824	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,299																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	447,656	0	447,656	0	0	32016236	0	8893,4	0
23.08.2025	462,953	35116,234	34923,188	0	34247,145	34315,176	0	9637,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:59:50