

#92681#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Левитана 59 к4, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 7253
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1554334
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 01.08.2024 | 0,558 | 41,569 | 41,62 | 0 | 40,653 | 41,001 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 56,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.08.2024 | 0,54 | 39,795 | 39,878 | 0 | 38,914 | 39,284 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 56,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.08.2024 | 0,557 | 41,298 | 41,416 | 0 | 40,388 | 40,8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 56,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.08.2024 | 0,587 | 42,682 | 42,784 | 0 | 41,738 | 42,152 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 56,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.08.2024 | 0,534 | 39,579 | 39,718 | 461379104 | 38,706 | 39,127 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 56,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.08.2024 | 0,522 | 40,203 | 40,332 | -461379104 | 39,324 | 39,729 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 56,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 07.08.2024 | 0,52 | 40,755 | 40,9 | 0 | 39,868 | 40,287 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 56,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.08.2024 | 0,501 | 38,573 | 38,717 | 0 | 37,729 | 38,137 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 56,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.08.2024 | 0,492 | 37,5 | 37,673 | 0 | 36,676 | 37,108 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 56,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.08.2024 | 0,517 | 40,033 | 40,175 | 0 | 39,158 | 39,572 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 57 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.08.2024 | 0,558 | 42,989 | 43,134 | 0 | 42,051 | 42,49 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 56,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.08.2024 | 0,553 | 41,41 | 41,487 | 0 | 40,499 | 40,869 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 56,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.08.2024 | 0,6 | 44,323 | 44,389 | 0 | 43,347 | 43,732 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 56,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.08.2024 | 0,584 | 43,113 | 43,158 | 0 | 42,162 | 42,517 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 56,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.08.2024 | 0,535 | 40,763 | 40,859 | 0 | 39,869 | 40,247 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 56,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.08.2024 | 0,53 | 40,95 | 41,066 | 0 | 40,054 | 40,45 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 57 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.08.2024 | 0,585 | 43,76 | 43,794 | 0 | 42,799 | 43,144 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 56,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.08.2024 | 0,547 | 42,131 | 42,222 | 0 | 41,21 | 41,59 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 56,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.08.2024 | 0,539 | 40,997 | 41,137 | 0 | 40,097 | 40,522 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 56,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.08.2024 | 0,524 | 40,156 | 40,308 | 0 | 39,275 | 39,703 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 57 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.08.2024 | 0,543 | 41,917 | 41,998 | 0 | 41 | 41,368 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 57 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.08.2024 | 0,547 | 42,506 | 42,574 | 0 | 41,577 | 41,935 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 57 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.08.2024 | 0,554 | 42,45 | 42,468 | 0 | 41,518 | 41,83 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 57 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 12,527 | 949,452 | 951,807 | 0 | 928,612 | 937,594 | 0 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,527 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-------|---------|--------|
| 31.07.2024 | 7,183 | 533,793 | 534,902 | 0 | 522,008 | 526,93 | 0 | 325,52 | 0 |
| 23.08.2024 | 19,709 | 1483,245 | 1486,711 | 0 | 1450,62 | 1464,526 | 0 | 877,52 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:34:42