

#4154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Зиничева Оксана Владимировна, ИП
Адрес потребителя Фрунзе 6, Калининград, ИП Зиничева О. В.
Номер абонента
Порядковый номер 9344
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110818
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2022 | 1,256 | 0 | 16,303 | 0 | 0 | 15,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 50,6 | 0,43 | 0,37 | 2,8 |
| 22.02.2022 | 1,421 | 0 | 18,852 | 0 | 0 | 18,414 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 53,6 | 0,42 | 0,37 | 5,8 |
| 23.02.2022 | 1,211 | 0 | 15,081 | 0 | 0 | 14,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 52,6 | 0,42 | 0,37 | 1,2 |
| 24.02.2022 | 1,467 | 0 | 15,77 | 0 | 0 | 15,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 49,1 | 0,43 | 0,37 | 1,7 |
| 25.02.2022 | 1,8 | 0 | 18,272 | 0 | 0 | 17,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 46 | 0,42 | 0,37 | 4,7 |
| 26.02.2022 | 2,126 | 0 | 23,408 | 0 | 0 | 22,888 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 48,2 | 0,42 | 0,37 | 4,4 |
| 27.02.2022 | 1,789 | 0 | 17,015 | 0 | 0 | 16,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 48,6 | 0,42 | 0,37 | 2,9 |
| 28.02.2022 | 1,287 | 0 | 12,896 | 0 | 0 | 12,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 50,4 | 0,43 | 0,37 | 0,6 |
| 01.03.2022 | 1,36 | 0 | 14,292 | 0 | 0 | 13,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 51,4 | 0,43 | 0,37 | 0,5 |
| 02.03.2022 | 1,188 | 0 | 12,144 | 0 | 0 | 11,845 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 50,3 | 0,43 | 0,37 | -1,2 |
| 03.03.2022 | 1,115 | 0 | 11,905 | 0 | 0 | 11,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 49,9 | 0,43 | 0,37 | -0,1 |
| 04.03.2022 | 1,136 | 0 | 12,834 | 0 | 0 | 12,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 50,7 | 0,43 | 0,37 | 2,7 |
| 05.03.2022 | 1,451 | 0 | 17,372 | 0 | 0 | 16,932 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 55,3 | 0,42 | 0,37 | 2,1 |
| 06.03.2022 | 1,245 | 0 | 13,906 | 0 | 0 | 13,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 54,3 | 0,43 | 0,37 | -2,2 |
| 07.03.2022 | 1,318 | 0 | 13,159 | 0 | 0 | 12,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 49,8 | 0,43 | 0,37 | -1,1 |
| 08.03.2022 | 1,254 | 0 | 12,205 | 0 | 0 | 11,912 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 48,4 | 0,43 | 0,37 | 1,7 |
| 09.03.2022 | 1,173 | 0 | 11,996 | 0 | 0 | 11,715 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 48,5 | 0,43 | 0,37 | 2,8 |
| 10.03.2022 | 1,327 | 0 | 15,466 | 0 | 0 | 15,076 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 54,3 | 0,42 | 0,37 | 1,3 |
| 11.03.2022 | 1,245 | 0 | 14,222 | 0 | 0 | 13,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 54,9 | 0,42 | 0,37 | -2,5 |
| 12.03.2022 | 1,115 | 0 | 14,013 | 0 | 0 | 13,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 55,6 | 0,43 | 0,37 | -1,2 |
| 13.03.2022 | 0,802 | 0 | 10,941 | 0 | 0 | 10,684 | 0 | 0 | 22 | 2 | 72,6 | 54,7 | 0,43 | 0,37 | -0,6 |
| 14.03.2022 | 0,962 | 0 | 12,704 | 0 | 0 | 12,414 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 53 | 0,43 | 0,37 | 0 |
| 15.03.2022 | 0,908 | 0 | 12,45 | 0 | 0 | 12,173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 52,6 | 0,43 | 0,37 | 1,5 |
| 16.03.2022 | 0,764 | 0 | 10,433 | 0 | 0 | 10,205 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 51,7 | 0,43 | 0,37 | 1,8 |
| 17.03.2022 | 0,77 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 9,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 50,6 | 0,43 | 0,36 | 2,3 |
| 18.03.2022 | 0,754 | 0 | 9,965 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 50,8 | 0,43 | 0,36 | 3,3 |
| 19.03.2022 | 0,881 | 0 | 11,338 | 0 | 0 | 11,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 50,4 | 0,43 | 0,36 | 4,3 |
| 20.03.2022 | 0,728 | 0 | 9,561 | 0 | 0 | 9,348 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 51,8 | 0,43 | 0,36 | 2,6 |
| Итого: | 33,853 | 0 | 388,603 | 0 | 0 | 379,458 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,086 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2022 | 130,366 | 1474,144 | 0 | 0,613 | 1437,901 | 0 | 0,605 | 3586 | 385 |
| 20.03.2022 | 164,218 | 1862,748 | 0 | 0,613 | 1817,359 | 0 | 0,605 | 4256 | 387 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2022 7:47:17