

#126090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Зиничева Оксана Владимировна, ИП
Фрунзе 6, Калининград, ИП Зиничева О. В.
9344
ТВ7 (АСЦП)
20110818
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,591	0	30,889	0	0	30,249	0	0	24	0	67,8	55,2	0,44	0,37	4,4
22.03.2025	1,604	0	30,805	0	0	30,151	0	0	24	0	68,7	56	0,44	0,37	5,6
23.03.2025	1,5	0	28,999	0	0	28,4	0	0	24	0	67,5	54,9	0,42	0,37	5,7
24.03.2025	1,53	0	29,251	0	0	28,635	0	0	24	0	68,3	55,5	0,42	0,36	6,8
25.03.2025	1,509	0	29,284	0	0	28,665	0	0	24	0	68,4	55,8	0,42	0,36	5,5
26.03.2025	1,501	0	30,381	0	0	29,742	0	0	24	0	68,3	56,2	0,43	0,37	4,4
27.03.2025	1,492	0	29,965	0	0	29,336	0	0	24	0	68,2	56,1	0,43	0,37	6,9
28.03.2025	1,507	0	32,686	0	0	31,995	0	0	24	0	68,5	57,3	0,44	0,37	5,7
29.03.2025	1,493	0	33,306	0	0	32,602	0	0	24	0	68,4	57,5	0,45	0,37	8,9
30.03.2025	1,471	0	32,193	0	0	31,511	0	0	24	0	68,4	57,3	0,44	0,37	9,9
31.03.2025	1,088	0	23,76	0	0	23,259	0	0	24	0	68,3	57,2	0,44	0,37	6,8
01.04.2025	0,034	0	0,31	0	0	0,306	0	0	24	0	48,8	22,6	0,43	0,36	5,9
02.04.2025	0,079	0	0,603	0	0	0,595	0	0	24	0	54,3	22,7	0,44	0,35	-
03.04.2025	0,083	0	0,614	0	0	0,605	0	0	24	0	55,1	22,5	0,44	0,35	-
04.04.2025	0,087	0	0,631	0	0	0,622	0	0	24	0	55,8	22,3	0,44	0,35	-
05.04.2025	0,12	0	0,798	0	0	0,785	0	0	24	0	58,8	22,3	0,43	0,35	-
06.04.2025	0,142	0	0,887	0	0	0,872	0	0	24	0	61,1	22,2	0,42	0,35	-
07.04.2025	0,156	0	0,966	0	0	0,95	0	0	24	0	61,4	22,2	0,43	0,35	-
08.04.2025	0,151	0	0,958	0	0	0,943	0	0	24	0	60,1	21,9	0,43	0,35	-
09.04.2025	0,169	0	1,073	0	0	1,055	0	0	24	0	60,4	22,2	0,43	0,36	-
10.04.2025	0,173	0	1,072	0	0	1,053	0	0	24	0	61,2	21,9	0,43	0,36	-
11.04.2025	0,163	0	1,031	0	0	1,014	0	0	24	0	60,3	21,8	0,44	0,36	-
12.04.2025	0,184	0	1,15	0	0	1,13	0	0	24	0	61,2	22,3	0,44	0,35	-
13.04.2025	0,151	0	0,961	0	0	0,945	0	0	24	0	60,1	21,9	0,45	0,35	-
14.04.2025	0,15	0	0,964	0	0	0,948	0	0	24	0	60,1	22,3	0,46	0,34	-
15.04.2025	0,14	0	0,914	0	0	0,9	0	0	24	0	59,5	22,3	0,43	0,32	-
16.04.2025	0,136	0	0,913	0	0	0,899	0	0	24	0	58,6	22,5	0,4	0,3	-
17.04.2025	0,124	0	0,838	0	0	0,825	0	0	24	0	58,3	22,6	0,4	0,29	-
18.04.2025	0,111	0	0,77	0	0	0,758	0	0	24	0	57,6	22,7	0,4	0,29	-
19.04.2025	0,095	0	0,696	0	0	0,686	0	0	24	0	55,6	22,5	0,39	0,29	-
20.04.2025	0,093	0	0,68	0	0	0,671	0	0	24	0	55,4	22,4	0,39	0,29	-
Итого:	18,827	0	348,348	0	0	341,107	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,497														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	726,466	8959,647	0	0,803	8746,052	0	0,794	27009	3938
20.04.2025	745,29	9307,994	0	0,803	9087,159	0	0,794	27753	3938

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 11:56:24