

# #4157#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Зиничева Оксана Владимировна, ИП  
Фрунзе 6, Калининград, ИП Зиничева О. В.  
9344  
ТВ7 (АСЦП)  
20110818  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,504	0	3,5	0	0	3,424	0	0	24	0	69,2	34,1	0,43	0,35	-
22.10.2021	0,814	0	6,271	0	0	6,128	0	0	24	0	71,3	39,6	0,42	0,35	-
23.10.2021	1,011	0	8,637	0	0	8,44	0	0	24	0	71,5	43	0,42	0,35	-
24.10.2021	0,866	0	7,373	0	0	7,205	0	0	24	0	71,4	42,7	0,42	0,35	-
25.10.2021	0,967	0	8,355	0	0	8,163	0	0	24	0	71,5	43,2	0,42	0,35	-
26.10.2021	0,892	0	7,455	0	0	7,284	0	0	24	0	71,6	42,3	0,43	0,35	-
27.10.2021	0,681	0	5,284	0	0	5,165	0	0	24	0	70,7	39,3	0,44	0,35	-
28.10.2021	0,604	0	4,484	0	0	4,385	0	0	24	0	70	37,1	0,44	0,35	-
29.10.2021	0,578	0	4,655	0	0	4,551	0	0	24	0	70,7	40,4	0,43	0,34	-
30.10.2021	0,769	0	6,211	0	0	6,07	0	0	19	5	71,3	41	0,43	0,35	-
31.10.2021	0,589	0	4,564	0	0	4,462	0	0	24	0	70,6	39,1	0,43	0,35	-
01.11.2021	0,529	0	4,19	0	0	4,097	0	0	24	0	70,5	39,6	0,43	0,35	-
02.11.2021	0,441	0	2,967	0	0	2,904	0	0	24	0	68,9	32,7	0,43	0,35	-
03.11.2021	0,475	0	3,177	0	0	3,108	0	0	24	0	69,5	32,9	0,43	0,35	-
04.11.2021	0,437	0	3,007	0	0,033	2,941	0	0,033	24	0	69,3	34,2	0,43	0,35	-
05.11.2021	0,405	0,005	2,773	0	0	2,713	0	0	24	0	68,7	33,1	0,43	0,35	-
06.11.2021	0,343	0	2,293	0	0	2,245	0	0	24	0	68,1	31,5	0,43	0,35	-
07.11.2021	0,403	0	2,772	0	0	2,712	0	0	24	0	69,1	33,6	0,43	0,35	-
08.11.2021	0,466	0	3,032	0	0	2,967	0	0	24	0	69	31,5	0,43	0,35	-
09.11.2021	0,585	0	4,116	0	0	4,021	0	0	24	0	71,7	37	0,42	0,36	-
10.11.2021	0,649	0	5,23	0	0,037	5,111	0	0,037	24	0	71,3	41,2	0,43	0,36	-
11.11.2021	1,009	0,005	11,224	0	0	10,962	0	0	24	0	72,4	50,4	0,43	0,36	6
12.11.2021	0,931	0	9,727	0	0	9,501	0	0	24	0	72,1	48,7	0,43	0,36	-
13.11.2021	1,187	0	14,735	0	0	14,38	0	0	24	0	73,6	53,9	0,43	0,36	-
14.11.2021	0,95	0	11,338	0	0	11,073	0	0	24	0	72,3	51,9	0,43	0,36	-
15.11.2021	1,434	0	17,435	0	0	17,021	0	0	24	0	72,9	52,8	0,42	0,36	-
16.11.2021	1,158	0	14,675	0	0	14,329	0	0	24	0	72,6	53,3	0,43	0,36	-
17.11.2021	0,962	0	11,444	0	0	11,178	0	0	24	0	72,2	51,6	0,43	0,36	-
18.11.2021	0,947	0	11,261	0	0	11	0	0	24	0	72,1	51,6	0,43	0,36	-
19.11.2021	0,807	0	8,263	0	0	8,073	0	0	24	0	71,7	47,8	0,43	0,36	5
20.11.2021	0,985	0	10,444	0	0	10,202	0	0	24	0	72	48,9	0,43	0,36	-
Итого:	23,378	0	220,892	0	0,07	215,815	0	0,07	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,584														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 739

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2021	6,514	61,404	0	0,015	60,037	0	0,015	639	380
20.11.2021	29,893	282,294	0	0,085	275,851	0	0,084	1378	385

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
ИП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.11.2021 17:14:34