

#120997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Ялтинская 86, Калининград

5119

9347

ТВ7 (АСЦП)

20111014

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,044	0	6,413	0	0	6,291	0	0	24	0	64,9	25,2	0,58	0,49	-
25.02.2025	1,021	0	6,378	0	0	6,259	0	0	24	0	63,9	24,9	0,58	0,49	-
26.02.2025	1,026	0	6,477	0	0	6,356	0	0	24	0	64,3	25,7	0,59	0,49	-
27.02.2025	1,025	0	6,51	0	0	6,387	0	0	24	0	64,5	26,1	0,59	0,5	-
28.02.2025	1,002	0	6,443	0	0	6,322	0	0	24	0	64,1	26,2	0,59	0,49	-
01.03.2025	0,991	0	6,376	0	0	6,257	0	0	24	0	64	26,2	0,58	0,49	-
02.03.2025	1,004	0	6,426	0	0	6,307	0	0	24	0	63,9	25,8	0,58	0,49	-
03.03.2025	0,974	0	6,328	0	0	6,214	0	0	24	0	63,1	25,6	0,58	0,49	-
04.03.2025	1,227	0	8,564	0	0	8,399	0	0	24	0	65,2	30,3	0,62	0,46	-
05.03.2025	1,288	0	9,278	0	0	9,096	0	0	24	0	65,9	32,1	0,67	0,48	-
06.03.2025	0,902	0	6,172	0	0	6,058	0	0	24	0	64	28,4	0,67	0,58	-
07.03.2025	0,675	0	4,357	0	0	4,284	0	0	24	0	60,3	22,7	0,64	0,59	-
08.03.2025	1,023	0	7,752	0	0	7,617	0	0	24	0	61,8	29,7	0,66	0,52	-
09.03.2025	0,883	0	6,408	0	0	6,3	0	0	24	0	60,6	27,1	0,66	0,56	-
10.03.2025	0,855	0	6,451	0	0	6,346	0	0	24	0	59,7	27,6	0,66	0,56	-
11.03.2025	0,867	0	6,306	0	0	6,199	0	0	24	0	60,9	27,5	0,65	0,56	-
12.03.2025	0,872	0	6,207	0	0	6,102	0	0	24	0	60,8	26,7	0,64	0,55	-
13.03.2025	0,977	0	7,182	0	0	7,056	0	0	24	0	61,8	28,8	0,65	0,53	-
14.03.2025	1,055	0	7,444	0	0	7,3	0	0	24	0	65,6	31,1	0,67	0,54	-
15.03.2025	0,836	0	5,009	0	0	4,915	0	0	24	0	64,5	23,8	0,67	0,61	-
16.03.2025	0,936	0	5,725	0	0	5,616	0	0	24	0	64,6	24,8	0,67	0,59	-
17.03.2025	1,195	0	7,688	0	0	7,532	0	0	24	0	67,1	29,2	0,67	0,54	-
18.03.2025	1,009	0	6,431	0	0	6,309	0	0	24	0	64,6	26,4	0,67	0,58	-
19.03.2025	0,938	0	6,075	0	0	5,964	0	0	24	0	63,2	25,6	0,67	0,59	-
20.03.2025	0,751	0	4,832	0	0	4,751	0	0	24	0	60,7	22,9	0,67	0,61	-
21.03.2025	0,719	0	4,857	0	0	4,778	0	0	24	0	59,5	23,5	0,67	0,61	-
22.03.2025	0,748	0	4,92	0	0	4,839	0	0	24	0	60	23,1	0,67	0,61	-
23.03.2025	0,693	0	4,641	0	0	4,568	0	0	24	0	58,6	22,3	0,65	0,59	-
Итого:	26,536	0	177,65	0	0	174,422	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,338														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	766,436	5291,004	0	0	5191,808	0	0	30193	12
23.03.2025	792,972	5468,653	0	0	5366,232	0	0	30865	12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 11:19:30