

#126089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Ялтинская 86, Калининград

5119

9347

ТВ7 (АСЦП)

20111014

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 0,714   | 0         | 4,694   | 0       | 0       | 4,618   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 22,4   | 0,65    | 0,59    | 6,8         |
| 25.03.2025 | 0,732   | 0         | 4,747   | 0       | 0       | 4,669   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 22,4   | 0,65    | 0,59    | 5,5         |
| 26.03.2025 | 0,727   | 0         | 4,824   | 0       | 0       | 4,745   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 22,9   | 0,65    | 0,6     | 4,4         |
| 27.03.2025 | 0,735   | 0         | 4,847   | 0       | 0       | 4,769   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 22,8   | 0,65    | 0,6     | 6,9         |
| 28.03.2025 | 0,78    | 0         | 5,107   | 0       | 0       | 5,021   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 23,7   | 0,67    | 0,61    | 5,7         |
| 29.03.2025 | 0,763   | 0         | 5,124   | 0       | 0       | 5,038   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 24,5   | 0,67    | 0,61    | 8,9         |
| 30.03.2025 | 0,723   | 0         | 4,964   | 0       | 0       | 4,882   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 24,7   | 0,67    | 0,61    | 9,9         |
| 31.03.2025 | 0,729   | 0         | 4,951   | 0       | 0       | 4,87    | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 24,2   | 0,66    | 0,61    | 6,8         |
| 01.04.2025 | 0,72    | 0         | 4,875   | 0       | 0       | 4,795   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,8   | 23,9   | 0,66    | 0,6     | 5,9         |
| 02.04.2025 | 0,681   | 0         | 4,575   | 0       | 0       | 4,499   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 23,7   | 0,66    | 0,61    | -           |
| 03.04.2025 | 0,638   | 0         | 4,101   | 0       | 0       | 4,032   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 22,6   | 0,67    | 0,62    | -           |
| 04.04.2025 | 0,629   | 0         | 4,076   | 0       | 0       | 4,008   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,5   | 23     | 0,67    | 0,62    | -           |
| 05.04.2025 | 0,597   | 0         | 3,859   | 0       | 0       | 3,797   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 22     | 0,65    | 0,61    | -           |
| 06.04.2025 | 0,868   | 0         | 5,354   | 0       | 0       | 5,255   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,9   | 24,4   | 0,65    | 0,58    | -           |
| 07.04.2025 | 0,993   | 0         | 6,32    | 0       | 0       | 6,201   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,7   | 26,5   | 0,65    | 0,57    | -           |
| 08.04.2025 | 0,898   | 0         | 5,893   | 0       | 0       | 5,786   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 26     | 0,65    | 0,57    | -           |
| 09.04.2025 | 0,732   | 0         | 4,713   | 0       | 0       | 4,634   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 23     | 0,66    | 0,61    | -           |
| 10.04.2025 | 0,746   | 0         | 4,685   | 0       | 0       | 4,605   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 22,6   | 0,66    | 0,6     | -           |
| 11.04.2025 | 0,758   | 0         | 4,805   | 0       | 0       | 4,723   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,2   | 22,8   | 0,66    | 0,61    | -           |
| 12.04.2025 | 0,775   | 0         | 4,878   | 0       | 0       | 4,793   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,8   | 23,1   | 0,67    | 0,61    | -           |
| 13.04.2025 | 0,802   | 0         | 5,062   | 0       | 0       | 4,972   | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 24,2   | 0,68    | 0,62    | -           |
| 14.04.2025 | 0,67    | 0         | 4,459   | 0       | 0       | 4,384   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,1   | 24,5   | 0,68    | 0,63    | -           |
| 15.04.2025 | 0,388   | 0         | 2,72    | 0       | 0       | 2,681   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 21     | 0,62    | 0,6     | -           |
| 16.04.2025 | 0,243   | 0         | 2,2     | 0       | 0       | 2,178   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,2   | 19,5   | 0,59    | 0,56    | -           |
| 17.04.2025 | 0,255   | 0         | 2,184   | 0       | 0       | 2,16    | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,9   | 19,7   | 0,58    | 0,56    | -           |
| 18.04.2025 | 0,232   | 0         | 2,079   | 0       | 0       | 2,059   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,9   | 20     | 0,58    | 0,56    | -           |
| 19.04.2025 | 0,196   | 0         | 1,932   | 0       | 0       | 1,915   | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,4   | 19,9   | 0,57    | 0,55    | -           |
| 20.04.2025 | 0,19    | 0         | 1,929   | 0       | 0       | 1,913   | 0      | 0      | 24       | 0       | 43,2   | 19,5   | 0,57    | 0,55    | -           |
| Итого:     | 17,914  | 0         | 119,957 | 0       | 0       | 118,002 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 4,279   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 792,972 | 5468,653 | 0      | 0      | 5366,232 | 0     | 0     | 30865   | 12     |
| 20.04.2025 | 810,888 | 5588,611 | 0      | 0      | 5484,233 | 0     | 0     | 31537   | 12     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:56:02