

#120471#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Черняховского 20-24, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 20112785	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 04.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	102,748	2,538	100.21	23.935

Подпись исполнителя



#120470#

Отчёт за период с 04.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 9370
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112785
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
05.03.2025	-	4,869	0	41,946	0	0	41,068	0	0	12	3	68,1	39,8	0,38	0,26
06.03.2025	-	4,584	0	38,578	0	0	37,768	0	0	24	0	68,2	39,2	0,39	0,26
07.03.2025	-	4,613	0	39,865	0	0	39,023	0	0	24	0	68,4	40,1	0,38	0,26
08.03.2025	-	4,522	0	40,579	0	0	39,736	0	0	24	0	67,7	40,5	0,38	0,26
09.03.2025	-	4,231	0	37,222	0	0	36,454	0	0	24	0	67,6	39,9	0,38	0,26
10.03.2025	-	3,625	0	29,656	0	0	29,042	0	0	24	0	67,6	37,8	0,4	0,25
11.03.2025	-	5,227	0	46,935	0	0	45,939	0	0	24	0	68,5	41,4	0,38	0,26
12.03.2025	-	5,239	0	46,399	0	0	45,402	0	0	24	0	69	41,5	0,39	0,27
13.03.2025	-	5,95	0	52,176	0	0	50,99	0	0	24	0	71,2	43,3	0,38	0,26
14.03.2025	-	6,405	0	54,844	0	0	53,537	0	0	24	0	73,1	44,6	0,37	0,27
15.03.2025	-	6,881	0	60,728	0	0	59,259	0	0	24	0	73,7	46	0,37	0,27
16.03.2025	-	6,602	0	56,729	0	0	55,353	0	0	24	0	73,7	45,3	0,37	0,26
17.03.2025	-	6,007	0	53,937	0	0	52,604	0	0	24	0	74,6	47,3	0,37	0,27
18.03.2025	-	4,865	0	42,725	0	0	41,724	0	0	22	2	72,4	44,6	0,37	0,26
19.03.2025	-	5,958	0	52,625	0	0	51,453	0	0	24	0	70,5	42,8	0,37	0,26
20.03.2025	-	5,411	0	49,616	0	0	48,531	0	0	24	0	69,6	43	0,38	0,26
21.03.2025	-	5,092	0	46,54	0	0	45,575	0	0	24	0	67,7	41	0,38	0,26
22.03.2025	-	5,145	0	46,722	0	0	45,715	0	0	24	0	69,2	42,3	0,38	0,26
23.03.2025	-	4,985	0	44,291	0	0	43,367	0	0	24	0	67,9	40,5	0,38	0,26
Итого:	-	100,211	0	882,113	0	0	862,54	0	0	442	5	69,93	42,15	0,38	0,26

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

442 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.03.2025	2,538	21,392	0	0	20,933	0	0	12	3
23.03.2025	102,748	903,506	0	0	883,474	0	0	466	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения