

#126088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Черняховского 20-24, Калининград

6837

9370

ТВ7 (АСЦП)

20112785

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,336	0	48,331	0	0	47,308	0	0	24	0	68,4	41,5	0,38	0,26	6,8
25.03.2025	4,78	0	44,516	0	0	43,583	0	0	24	0	68	41,9	0,38	0,26	5,5
26.03.2025	4,66	0	40,178	0	0	39,345	0	0	24	0	67,6	39,3	0,38	0,25	4,4
27.03.2025	4,919	0	43,558	0	0	42,658	0	0	24	0	67,6	40,1	0,38	0,25	6,9
28.03.2025	4,015	0	33,18	0	0	32,493	0	0	24	0	67,7	38,2	0,39	0,25	5,7
29.03.2025	3,564	0	29,724	0	0	29,12	0	0	24	0	66,9	37,7	0,39	0,25	8,9
30.03.2025	4,369	0	37,028	0	0	36,259	0	0	24	0	67,7	39	0,38	0,25	9,9
31.03.2025	4,634	0	40,218	0	0	39,38	0	0	24	0	67,9	39,9	0,38	0,25	6,8
01.04.2025	5,126	0	45,916	0	0	44,949	0	0	24	0	68,3	41	0,38	0,26	5,9
02.04.2025	4,309	0	37,05	0	0	36,28	0	0	24	0	67,8	39,4	0,4	0,25	-
03.04.2025	3,502	0	28,357	0	0	27,771	0	0	24	0	67,5	37,4	0,4	0,24	-
04.04.2025	4,207	0	36,229	0	0	35,48	0	0	24	0	67,6	39,3	0,39	0,25	-
05.04.2025	6,05	0	53,505	0	0	52,289	0	0	24	0	71,2	43,6	0,39	0,26	-
06.04.2025	7,001	0	62,901	0	0	61,397	0	0	24	0	73,3	46,1	0,39	0,27	-
07.04.2025	5,923	0	50,109	0	0	48,93	0	0	24	0	72,5	43,7	0,39	0,26	-
08.04.2025	5,769	0	51,156	0	0	50,024	0	0	24	0	70,2	42,7	0,38	0,26	-
09.04.2025	5,452	0	47,392	0	0	46,338	0	0	24	0	70,3	42,2	0,38	0,26	-
10.04.2025	6,143	0	55,812	0	0	54,561	0	0	24	0	70,7	43,8	0,38	0,27	-
11.04.2025	5,232	0	45,903	0	0	44,91	0	0	24	0	69,2	41,4	0,38	0,26	-
12.04.2025	4,423	0	39,245	0	0	38,42	0	0	24	0	68,2	40,7	0,38	0,25	-
13.04.2025	2,973	0	24,084	0	0	23,595	0	0	24	0	66,8	36,7	0,39	0,25	-
14.04.2025	1,572	0	11,809	0	0	11,576	0	0	24	0	65,9	33,5	0,41	0,23	-
15.04.2025	1,331	0	10,458	0	0	10,242	0	0	24	0	67,5	36,5	0,18	0,15	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21	0,17	0,12	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,1	0,17	0,12	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,6	0,15	0,12	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,6	0,16	0,12	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,3	0,17	0,12	-
Итого:	105,29	0	916,659	0	0	896,908	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,148														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	102,748	903,506	0	0	883,474	0	0	466	5
20.04.2025	208,039	1820,165	0	0	1780,381	0	0	1138	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:58:26