

#83864#

Отчёт по теплопотреблению за период с 09.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Черняховского 20-24, Калининград

6837

9370

ТВ7 (АСЦП)

20112785

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
10.04.2024	0,089	0	0,797	0	0	0,783	0	0	24	0	60,8	33,5	0,27	0,18	18,6
11.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	20,8	20,7	0,29	0,2	12,5
12.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,5	20,7	0,29	0,2	11,3
13.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,4	20,6	0,29	0,2	12,7
14.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	20,2	0,29	0,2	11,2
15.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,2	19	0,29	0,2	10,6
16.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18,8	18,5	0,29	0,2	8,2
17.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18,2	17,9	0,29	0,2	4
18.04.2024	3,253	0	40,471	0	0	39,836	0	0	0	24	57,8	38,3	0,27	0,21	5,1
19.04.2024	5,654	0	47,296	0	0	46,243	0	0	13	11	70,3	41,1	0,33	0,24	4,7
20.04.2024	5,684	0	47,414	0	0	46,358	0	0	24	0	70,3	41	0,34	0,25	4,2
21.04.2024	5,653	0	48,073	0	0	47,013	0	0	24	0	69,9	41,2	0,34	0,25	3,6
22.04.2024	5,844	0	50,237	0	0	49,116	0	0	24	0	70,3	41,9	0,33	0,25	3,7
23.04.2024	5,602	0	46,465	0	0	45,403	0	0	24	0	71,3	41,8	0,33	0,25	3,1
24.04.2024	4,893	0	39,532	0	0	38,655	0	0	24	0	70,1	39,9	0,34	0,25	2,9
25.04.2024	4,443	0	35,593	0	0	34,828	0	0	24	0	69,1	38,6	0,34	0,25	4,9
26.04.2024	3,922	0	32,776	0	0	32,105	0	0	24	0	67,2	38,1	0,35	0,24	6,4
27.04.2024	3,028	0	23,13	0	0	22,662	0	0	24	0	66,7	34,8	0,36	0,23	7,8
28.04.2024	1,465	0	11,231	0	0	11,001	0	0	24	0	67,2	35,4	0,37	0,22	12,1
29.04.2024	0,618	0	4,275	0	0	4,188	0	0	24	0	66,9	31,6	0,38	0,22	14,6
30.04.2024	0,777	0	5,24	0	0	5,127	0	0	24	0	68,9	32,7	0,39	0,22	16,9
01.05.2024	0,118	0	0,901	0	0	0,884	0	0	24	0	65	33,1	0,36	0,2	16,1
02.05.2024	0,095	0	0,831	0	0	0,817	0	0	24	0	60,9	33,3	0,1	0,13	-
Итого:	51,138	0	434,262	0	0	425,019	0	0	359	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,214														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

359

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
09.04.2024	3276,115	25992,084	0	0,134	25349,884	0	0,133	21614	691
02.05.2024	3327,253	26426,345	0	0,134	25774,901	0	0,133	21973	884

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

16.05.2024 10:59:00