

#120469#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.03.2025 по 23.03.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград

Заводской номер счётчика 20123736	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 03.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	71,896	1,693	70.203	16.768



Подпись исполнителя _____



#120468#

Отчёт за период с 03.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента

9221

Порядковый номер

ТВ7 (ASCII)

Тип теплосчётчика

Заводской номер

20123736

Номер системы

1

Отчёт сформирован

27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
04.03.2025	-	3,56	0	87,221	0	0,01	85,173	0	0,01	12	0	72,6	62,6	0,47	0,33
05.03.2025	-	3,582	0,002	90,197	0	0	88,072	0	0	24	0	72,7	63	0,47	0,34
06.03.2025	-	3,415	0	88,714	0	0	86,615	0	0	24	0	72,9	63,5	0,48	0,34
07.03.2025	-	3,515	0	92,22	0	0	90,025	0	0	24	0	73	63,7	0,47	0,34
08.03.2025	-	3,456	0	92,639	0	0	90,442	0	0	24	0	72,9	63,9	0,47	0,34
09.03.2025	-	3,504	0	96,762	0	0	94,478	0	0	24	0	72,7	63,9	0,47	0,34
10.03.2025	-	3,43	0	95,88	0	0	93,623	0	0	24	0	72,6	63,9	0,47	0,34
11.03.2025	-	3,424	0	90,822	0	0,011	88,674	0	0,011	24	0	72,8	63,7	0,46	0,34
12.03.2025	-	3,449	0,003	92,687	0	0	90,493	0	0	24	0	72,9	63,8	0,47	0,34
13.03.2025	-	3,55	0	94,435	0	0	92,156	0	0	24	0	73,6	64,4	0,46	0,34
14.03.2025	-	3,512	0	88,897	0	0	86,701	0	0	24	0	74,5	64,9	0,47	0,34
15.03.2025	-	3,633	0	86,827	0	0	84,615	0	0	24	0	76	65,7	0,46	0,34
16.03.2025	-	3,498	0	88,82	0	0	86,606	0	0	24	0	75	65,3	0,46	0,34
17.03.2025	-	3,697	0	90,33	0	0	88,023	0	0	23	1	76	66	0,47	0,34
18.03.2025	-	3,596	0	95,369	0	0,012	93,046	0	0,012	24	0	74	64,8	0,47	0,34
19.03.2025	-	3,466	0,003	98,162	0	0	95,851	0	0	24	0	72,7	64	0,46	0,34
20.03.2025	-	3,514	0	105,156	0	0	102,654	0	0	24	0	73	64,9	0,47	0,34
21.03.2025	-	3,544	0	108,853	0	0	106,286	0	0	24	0	72,7	64,7	0,47	0,34
22.03.2025	-	3,435	0	105,556	0	0	103,063	0	0	24	0	72,8	64,9	0,47	0,34
23.03.2025	-	3,422	0	108,838	0	0	106,256	0	0	24	0	73	65,3	0,47	0,34
Итого:	-	70,202	0,008	1898,385	0	0,033	1852,852	0	0,033	467	1	73,42	64,34	0,47	0,34

Общее время работы системы

480 час.

Период нормальной работы системы

467 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
03.03.2025	1,693	43,335	0	0	42,339	0	0	12	0
23.03.2025	71,896	1941,72	0	0,033	1895,19	0	0,032	491	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения