

# #296584#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК  
Серпуховская 30, Калининград  
9221  
ТВ7 (АСЦП)  
20123736  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,496	0	163,107	0	0	159,197	0	0	24	0	73,4	68,2	0,47	0,35	-
20.03.2026	3,551	0	165,139	0	0	161,252	0	0	24	0	72,7	67,4	0,47	0,35	-
21.03.2026	3,507	0	162,089	0	0	158,281	0	0	24	0	72,6	67,3	0,46	0,35	-
22.03.2026	3,575	0	165,773	0	0	161,834	0	0	24	0	73	67,7	0,47	0,35	-
23.03.2026	3,529	0	169,562	0	0	165,552	0	0	24	0	72,9	67,9	0,47	0,35	-
24.03.2026	3,576	0	172,09	0	0	168,049	0	0	24	0	72,5	67,5	0,48	0,35	-
25.03.2026	3,334	0	169,161	0	0	165,193	0	0	24	0	72,5	67,7	0,48	0,34	-
26.03.2026	3,347	0	153,76	0	0	150,129	0	0	24	0	72,7	67,4	0,45	0,34	-
27.03.2026	3,347	0	149,799	0	0	146,246	0	0	24	0	72,9	67,4	0,45	0,34	-
28.03.2026	3,426	0	148,871	0	0	145,345	0	0	24	0	72,9	67,3	0,44	0,34	-
29.03.2026	3,396	0	151,952	0	0	148,395	0	0	24	0	72,4	67	0,45	0,34	-
30.03.2026	3,499	0	154,614	0	0	150,963	0	0	24	0	72,8	67,3	0,45	0,34	-
31.03.2026	3,404	0	150,34	0	0	146,781	0	0	24	0	72,8	67,3	0,45	0,34	-
01.04.2026	3,428	0	143,048	0	0	139,672	0	0	24	0	72,7	66,8	0,43	0,34	-
02.04.2026	3,525	0	144,59	0	0	141,147	0	0	24	0	73,1	67,2	0,43	0,34	-
03.04.2026	3,63	0	148,841	0	0	145,273	0	0	24	0	73,4	67,5	0,44	0,34	-
04.04.2026	3,496	0	147,881	0	0	144,366	0	0	24	0	73	67,3	0,44	0,34	-
05.04.2026	3,642	0	153,446	0	0	149,839	0	0	24	0	72,5	66,8	0,44	0,34	-
06.04.2026	3,535	0	149,656	0	0	146,147	0	0	24	0	72,5	66,8	0,44	0,34	-
07.04.2026	3,394	0	145,544	0	0	142,092	0	0	24	0	72,9	67,3	0,44	0,34	-
08.04.2026	3,432	0	142,581	0	0	139,193	0	0	24	0	73,1	67,2	0,44	0,34	-
09.04.2026	3,587	0	141,73	0	0	138,388	0	0	24	0	72,7	66,5	0,43	0,34	-
10.04.2026	3,418	0	141,786	0	0	138,444	0	0	24	0	72,7	66,8	0,43	0,34	-
11.04.2026	3,501	0	152,286	0	0	148,678	0	0	24	0	72,9	67,3	0,45	0,34	-
12.04.2026	3,514	0	155,988	0	0	152,289	0	0	24	0	72,9	67,4	0,45	0,34	-
13.04.2026	3,357	0	153,779	0	0	150,157	0	0	24	0	72,6	67,3	0,45	0,34	-
14.04.2026	3,337	0	156,145	0	0	152,469	0	0	24	0	72,7	67,5	0,45	0,34	-
15.04.2026	3,344	0	160,236	0	0	156,448	0	0	24	0	72,8	67,7	0,46	0,34	-
16.04.2026	3,351	0	155,236	0	0	151,559	0	0	24	0	72,9	67,6	0,45	0,34	-
17.04.2026	3,415	0	156,447	0	0	152,742	0	0	24	0	72,8	67,5	0,45	0,34	-
18.04.2026	3,349	0	159,096	0	0	155,338	0	0	24	0	72,8	67,7	0,46	0,34	-
Итого:	107,242	0	4784,573	0	0	4671,458	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,614														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	942,733	47388,208	0	0,672	46191,145	0	0,658	9122	10
18.04.2026	1049,974	52172,784	0	0,672	50862,606	0	0,658	9866	10

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:56:51