

#4058#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9221
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20123736
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,703	0	10,148	0	0	9,933	0	0	24	0	68,4	51,6	0,41	0,16	-
25.04.2023	0,802	0	10,967	0	0	10,733	0	0	24	0	68,7	51	0,41	0,14	-
26.04.2023	0,823	0	10,945	0	0	10,713	0	0	24	0	68,5	50,2	0,41	0,15	-
27.04.2023	0,753	0	10,005	0	0	9,793	0	0	24	0	68,4	50,1	0,4	0,15	-
28.04.2023	0,831	0	11,589	0	0	11,342	0	0	24	0	68,7	51,2	0,41	0,15	-
29.04.2023	0,762	0	10,153	0	0	9,935	0	0	24	0	68,8	50,5	0,42	0,15	-
30.04.2023	0,852	0	11,891	0	0	11,639	0	0	24	0	68,6	51,2	0,42	0,17	-
01.05.2023	0,817	0	10,606	0	0	10,376	0	0	24	0	69,3	50,6	0,42	0,16	-
02.05.2023	0,709	0	9,888	0	0	9,68	0	0	24	0	68,2	50,8	0,41	0,15	-
03.05.2023	0,789	0	10,491	0	0	10,27	0	0	24	0	68,4	50,1	0,41	0,15	-
04.05.2023	0,745	0	10,412	0	0	10,195	0	0	24	0	67,9	50,5	0,41	0,16	-
05.05.2023	0,816	0	11,187	0	0	10,947	0	0	24	0	68,9	51,2	0,41	0,16	-
06.05.2023	0,78	0	10,926	0	0	10,694	0	0	24	0	68,5	51,1	0,42	0,22	-
07.05.2023	0,754	0	10,689	0	0	10,463	0	0	24	0	68,4	51,3	0,43	0,2	-
08.05.2023	0,757	0	10,807	0	0	10,578	0	0	24	0	68,6	51,6	0,43	0,19	-
09.05.2023	0,713	0	9,981	0	0	9,769	0	0	24	0	68,5	51,1	0,43	0,17	-
10.05.2023	0,772	0	10,323	0	0	10,105	0	0	24	0	68,3	50,1	0,42	0,17	-
11.05.2023	0,759	0	10,495	0	0	10,273	0	0	24	0	68,6	51	0,43	0,18	-
12.05.2023	0,681	0	9,829	0	0	9,622	0	0	24	0	68,4	51,5	0,43	0,15	-
13.05.2023	0,78	0	10,316	0	0	10,093	0	0	24	0	69,3	50,9	0,44	0,17	-
14.05.2023	0,733	0	10,512	0	0	10,288	0	0	24	0	68,6	51,7	0,45	0,17	-
15.05.2023	0,66	0	9,274	0	0	9,076	0	0	24	0	68,6	51,3	0,45	0,17	-
16.05.2023	0,671	0	9,792	0	0	9,586	0	0	24	0	68,1	51,4	0,44	0,16	-
17.05.2023	0,766	0	10,274	0	0	10,057	0	0	24	0	68,5	50,3	0,44	0,16	-
18.05.2023	0,694	0	20,906	0	0	20,523	0	0	24	0	63,3	55,3	0,43	0,14	-
19.05.2023	0,63	0	8,694	0	0	8,508	0	0	24	0	68,8	51,2	0,45	0,15	-
20.05.2023	0,647	0	9,068	0	0	8,875	0	0	24	0	68,5	51,2	0,46	0,17	-
21.05.2023	0,704	0	9,881	0	0	9,671	0	0	24	0	68,7	51,4	0,46	0,19	-
22.05.2023	0,674	0	9,613	0	0	9,41	0	0	24	0	68,4	51,4	0,44	0,18	-
23.05.2023	0,636	0	9,03	0	0	8,839	0	0	24	0	68,5	51,4	0,45	0,17	-
Итого:	22,213	0	318,692	0	0	311,986	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,305														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2023	1727,699	71747,392	0	1,49	70029,018	0	1,461	17755	42
23.05.2023	1749,912	72066,083	0	1,49	70341,004	0	1,461	18475	42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 8:32:51