

#83861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 3,648 | 0 | 133,914 | 0 | 0 | 130,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 64,8 | 0,42 | 0,07 | 2,9 |
| 25.04.2024 | 3,552 | 0 | 136,433 | 0 | 0 | 133,323 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 65,1 | 0,42 | 0,08 | 4,9 |
| 26.04.2024 | 3,508 | 0 | 137,324 | 0 | 0 | 134,121 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 66,1 | 0,43 | 0,08 | 6,4 |
| 27.04.2024 | 3,553 | 0 | 142,914 | 0 | 0 | 139,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 65,6 | 0,43 | 0,08 | 7,8 |
| 28.04.2024 | 3,45 | 0 | 149,67 | 0 | 0 | 146,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 65,5 | 0,44 | 0,09 | 12,1 |
| 29.04.2024 | 3,151 | 0 | 152,376 | 0 | 0 | 149,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 65,2 | 0,45 | 0,09 | 14,6 |
| 30.04.2024 | 3,232 | 0 | 152,152 | 0 | 0 | 148,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 66 | 0,44 | 0,09 | 16,9 |
| 01.05.2024 | 3,046 | 0 | 144,538 | 0 | 0 | 141,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 66,3 | 0,43 | 0,08 | 16,1 |
| 02.05.2024 | 1,842 | 0 | 126,903 | 0 | 0 | 124,038 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 67,4 | 0,4 | 0,09 | - |
| 03.05.2024 | 0,887 | 0 | 155,659 | 0 | 0 | 152,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 66,7 | 0,42 | 0,1 | - |
| 04.05.2024 | 1,07 | 0 | 165,59 | 0 | 0 | 161,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 68,7 | 0,44 | 0,11 | - |
| 05.05.2024 | 0,923 | 0 | 163,335 | 0 | 0 | 159,712 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 68,9 | 0,43 | 0,1 | - |
| 06.05.2024 | 0,907 | 0 | 160,338 | 0 | 0 | 156,789 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 68,9 | 0,43 | 0,11 | - |
| 07.05.2024 | 0,922 | 0 | 164,181 | 0 | 0 | 160,561 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 68,8 | 0,43 | 0,11 | - |
| 08.05.2024 | 0,89 | 0 | 167,156 | 0 | 0 | 163,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 68,7 | 0,44 | 0,1 | - |
| 09.05.2024 | 0,907 | 0 | 164,827 | 0 | 0 | 161,204 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 68,6 | 0,43 | 0,1 | - |
| 10.05.2024 | 0,92 | 0 | 162,027 | 0 | 0 | 158,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 67,9 | 0,43 | 0,09 | - |
| 11.05.2024 | 1,002 | 0 | 164,818 | 0 | 0 | 161,205 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 68,4 | 0,43 | 0,09 | - |
| 12.05.2024 | 0,985 | 0 | 163,495 | 0 | 0 | 159,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 68,1 | 0,43 | 0,09 | - |
| 13.05.2024 | 0,985 | 0 | 168,13 | 0 | 0 | 164,456 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 68,3 | 0,44 | 0,1 | - |
| 14.05.2024 | 0,911 | 0 | 158,475 | 0 | 0 | 155,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 68,1 | 0,43 | 0,09 | - |
| 15.05.2024 | 0,965 | 0 | 155,755 | 0 | 0 | 152,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 68,1 | 0,42 | 0,09 | - |
| 16.05.2024 | 0,932 | 0 | 166,678 | 0 | 0 | 162,997 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 68,8 | 0,44 | 0,1 | - |
| 17.05.2024 | 0,94 | 0 | 162,512 | 0 | 0 | 158,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 68,5 | 0,43 | 0,1 | - |
| 18.05.2024 | 1,013 | 0 | 162,817 | 0 | 0 | 159,249 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 68,3 | 0,43 | 0,1 | - |
| 19.05.2024 | 0,907 | 0 | 183,824 | 0 | 0 | 179,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 69,7 | 0,47 | 0,1 | - |
| 20.05.2024 | 0,86 | 0 | 166,93 | 0 | 0 | 163,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 68,3 | 0,44 | 0,09 | - |
| 21.05.2024 | 0,912 | 0 | 153,922 | 0 | 0 | 150,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 67,6 | 0,42 | 0,09 | - |
| 22.05.2024 | 0,735 | 0 | 160,921 | 0 | 0 | 157,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 68,4 | 0,43 | 0,09 | - |
| 23.05.2024 | 0,848 | 0 | 180,212 | 0 | 0 | 176,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 70,2 | 0,46 | 0,1 | - |
| Итого: | 48,403 | 0 | 4727,826 | 0 | 0 | 4623,132 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,561 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.04.2024 | 2549,48 | 104420,054 | 0 | 2,449 | 101903,746 | 0 | 2,4 | 26529 | 52 |
| 23.05.2024 | 2597,883 | 109147,88 | 0 | 2,449 | 106526,877 | 0 | 2,4 | 27249 | 52 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.05.2024 8:26:00