

#4048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 27.04.2022 | 0,709 | 0 | 9,729 | 0 | 0 | 9,524 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 50,6 | 0,49 | 0,31 | - |
| 28.04.2022 | 0,675 | 0 | 8,645 | 0 | 0 | 8,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 50,2 | 0,53 | 0,3 | - |
| 29.04.2022 | 0,662 | 0 | 9,915 | 0 | 0 | 9,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 51,4 | 0,47 | 0,3 | - |
| 30.04.2022 | 0,696 | 0 | 9,324 | 0 | 0 | 9,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 50,6 | 0,45 | 0,3 | - |
| 01.05.2022 | 0,603 | 0 | 8,517 | 0 | 0 | 8,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 50,6 | 0,46 | 0,3 | - |
| 02.05.2022 | 0,732 | 0 | 9,281 | 0 | 0 | 9,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 49,5 | 0,47 | 0,3 | - |
| 03.05.2022 | 0,624 | 0 | 9,208 | 0 | 0 | 9,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 51,5 | 0,47 | 0,3 | - |
| 04.05.2022 | 0,742 | 0 | 9,127 | 0 | 0 | 8,928 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 49,7 | 0,48 | 0,3 | - |
| 05.05.2022 | 0,749 | 0 | 10,061 | 0 | 0 | 9,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 50,3 | 0,47 | 0,3 | - |
| 06.05.2022 | 0,739 | 0 | 9,31 | 0 | 0 | 9,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 50,3 | 0,49 | 0,3 | - |
| 07.05.2022 | 0,67 | 0 | 9,733 | 0 | 0 | 9,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 51,1 | 0,48 | 0,3 | - |
| 08.05.2022 | 0,676 | 0 | 8,615 | 0 | 0 | 8,431 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 49,7 | 0,5 | 0,3 | - |
| 09.05.2022 | 0,593 | 0 | 8,069 | 0 | 0 | 7,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 50,3 | 0,48 | 0,3 | - |
| 10.05.2022 | 0,639 | 0 | 8,818 | 0 | 0 | 8,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 51 | 0,48 | 0,3 | - |
| 11.05.2022 | 0,685 | 0 | 9,701 | 0 | 0 | 9,498 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 51,1 | 0,48 | 0,3 | - |
| 12.05.2022 | 0,659 | 0 | 9,187 | 0 | 0 | 8,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 51,1 | 0,5 | 0,3 | - |
| 13.05.2022 | 0,65 | 0 | 9,549 | 0 | 0 | 9,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 51,4 | 0,49 | 0,3 | - |
| 14.05.2022 | 0,635 | 0 | 8,395 | 0 | 0 | 8,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 50,7 | 0,5 | 0,3 | - |
| 15.05.2022 | 0,683 | 0 | 9,095 | 0 | 0 | 8,905 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 49,8 | 0,49 | 0,3 | - |
| 16.05.2022 | 0,568 | 0 | 7,741 | 0 | 0 | 7,577 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 50,7 | 0,48 | 0,3 | - |
| 17.05.2022 | 0,685 | 0 | 9,716 | 0 | 0 | 9,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 51 | 0,47 | 0,3 | - |
| 18.05.2022 | 0,618 | 0 | 9,144 | 0 | 0 | 8,953 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 51,6 | 0,47 | 0,3 | - |
| 19.05.2022 | 0,59 | 0 | 9,174 | 0 | 0 | 8,985 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 51,9 | 0,46 | 0,31 | - |
| 20.05.2022 | 0,587 | 0 | 8,422 | 0 | 0 | 8,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 51,4 | 0,48 | 0,3 | - |
| 21.05.2022 | 0,597 | 0 | 9,103 | 0 | 0 | 8,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 51,7 | 0,47 | 0,3 | - |
| 22.05.2022 | 0,642 | 0 | 8,406 | 0 | 0 | 8,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 50 | 0,5 | 0,3 | - |
| 23.05.2022 | 0,564 | 0 | 8,756 | 0 | 0 | 8,577 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 51,5 | 0,47 | 0,3 | - |
| Итого: | 17,672 | 0 | 244,741 | 0 | 0 | 239,585 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,221 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 26.04.2022 | 910,691 | 44054,153 | 0 | 1,241 | 43005,809 | 0 | 1,217 | 9097 | 12 |
| 23.05.2022 | 928,362 | 44298,895 | 0 | 1,241 | 43245,395 | 0 | 1,217 | 9745 | 12 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 18:03:13