

#133345#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: Серпуховская 30

Адрес: АРС-ДОМИК 000

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20123736, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х92Е9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	КС
24.05.25 23	70,8	57,13	13,67	0,41	0,32	0,6	13,356	0	0	13,056	0	0	0	5	0,2	0,749	0	24	0	
25.05.25 23	70,68	57,4	13,28	0,41	0,32	0,6	13,278	0	0	12,98	0	0	0	5	0,2	0,723	0	24	0	
26.05.25 23	70,98	57,61	13,37	0,41	0,32	0,6	13,535	0	0	13,229	0	0	0	5	0,2	0,742	0	24	0	
27.05.25 23	70,89	57,04	13,86	0,42	0,32	0,6	13,538	0	0	13,233	0	0	0	5	0,2	0,769	0	24	0	
28.05.25 23	70,94	57,69	13,26	0,42	0,32	0,6	14,845	0	0	14,511	0	0	0	5	0,2	0,807	0	24	0	
29.05.25 23	71,02	58,63	12,39	0,42	0,32	0,6	13,753	0	0	13,441	0	0	0	5	0,2	0,699	0	24	0	
30.05.25 23	71,1	58,28	12,82	0,43	0,32	0,6	13,699	0	0	13,389	0	0	0	5	0,2	0,72	0	24	0	
31.05.25 23	71,15	58,33	12,82	0,43	0,32	0,6	14,18	0	0	13,858	0	0	0	5	0,2	0,746	0	24	0	
01.06.25 23	70,57	58,78	11,79	0,42	0,32	0,6	14,407	0	0	14,085	0	0	0	5	0,2	0,697	0	24	0	
02.06.25 23	71,04	58,73	12,32	0,42	0,32	0,6	14,509	0	0	14,18	0	0	0	5	0,2	0,733	0	24	0	
03.06.25 23	71,09	57,77	13,32	0,43	0,32	0,6	13,392	0	0	13,088	0	0	0	5	0,2	0,731	0	24	0	
04.06.25 23	70,88	57,71	13,16	0,43	0,32	0,6	13,738	0	0	13,429	0	0	0	5	0,2	0,742	0	24	0	
05.06.25 23	70,62	58,31	12,31	0,43	0,32	0,6	14,521	0	0	14,196	0	0	0	5	0,2	0,733	0	24	0	
06.06.25 23	70,78	58,47	12,32	0,43	0,32	0,6	15,019	0	0	14,681	0	0	0	5	0,2	0,759	0	24	0	
07.06.25 23	71,01	58,4	12,61	0,43	0,32	0,6	13,837	0	0	13,523	0	0	0	5	0,2	0,716	0	24	0	
08.06.25 23	70,83	58,32	12,51	0,44	0,32	0,6	13,572	0	0	13,266	0	0	0	5	0,2	0,697	0	24	0	
09.06.25 23	70,56	58,71	11,85	0,43	0,32	0,6	14,271	0	0	13,953	0	0	0	5	0,2	0,694	0	24	0	
10.06.25 23	70,65	58,74	11,91	0,43	0,32	0,6	15,972	0	0	15,615	0	0	0	5	0,2	0,78	0	24	0	
11.06.25 23	70,68	57,53	13,16	0,44	0,32	0,6	12,431	0	0	12,151	0	0	0	5	0,2	0,671	0	24	0	
12.06.25 23	70,94	58,7	12,24	0,44	0,32	0,6	13,17	0	0	12,873	0	0	0	5	0,2	0,661	0	24	0	
13.06.25 23	70,56	58,52	12,04	0,43	0,32	0,6	12,615	0	0	12,333	0	0	0	5	0,2	0,623	0	24	0	
14.06.25 23	70,48	58,78	11,7	0,43	0,32	0,6	13,236	0	0	12,94	0	0	0	5	0,2	0,635	0	24	0	
15.06.25 23	70,67	58,8	11,87	0,44	0,32	0,6	12,899	0	0	12,61	0	0	0	5	0,2	0,628	0	24	0	
16.06.25 23	71,03	59,17	11,86	0,44	0,32	0,6	14,584	0	0	14,254	0	0	0	5	0,2	0,71	0	24	0	
17.06.25 23	70,02	58,18	11,84	0,43	0,32	0,6	15,134	0	0	14,801	0	0	0	5	0,2	0,735	0	24	0	
18.06.25 23	54,02	53,43	0,58	< 0,26	0,24	0,6	34,478	0	0	34,005	0	0	0	5	0,2	0,164	<	0	24	0 *
19.06.25 23	40,45	51,5	-11,05	< 0,27	0,28	0,6	3,348	!	0	3,323	!	0	0	5	0,2	0	<	0	22	2 *
20.06.25 23	41,15	53,13	-11,98	< 0,27	0,27	0,6	3,427	0	0	3,401	0	0	0	5	0,2	0	<	0	24	0 *
21.06.25 23	41,14	53,33	-12,19	< 0,27	0,27	0,6	3,395	0	0	3,369	0	0	0	5	0,2	0	<	0	24	0 *
22.06.25 23	41,23	53,02	-11,8	< 0,28	0,28	0,6	3,382	0	0	3,356	0	0	0	5	0,2	0	<	0	24	0 *
23.06.25 23	41,32	53,13	-11,81	< 0,27	0,28	0,6	3,398	0	0	3,371	0	0	0	5	0,2	0	<	0	24	0 *
Итого/Средн	68,06	57,59	10,47	0,4	0,31	0,6	398,919	0	0	390,503	0	0	0	5	0,2	18,063	0	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.05.25 23	9422,423	0	0,074	9199,076	0	0,073	0,073	185,14	0,018	1951	5
23.06.25 23	9821,342	0	0,074	9589,578	0	0,073	0,073	199,203	0,018	2693	7
Итого	398,92	0	0	390,503	0	0	0	18,063	0	742	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____