

#142173#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0	0	3,398	0	0	3,373	0	0	24	0	40,5	52,8	0,28	0,28	-
25.06.2025	0	0	3,378	0	0	3,354	0	0	24	0	39,9	52,2	0,28	0,28	-
26.06.2025	0	0	3,45	0	0	3,425	0	0	24	0	39,7	52,2	0,29	0,29	-
27.06.2025	0	0	3,372	0	0	3,348	0	0	24	0	40	52,2	0,3	0,3	-
28.06.2025	0	0	3,629	0	0	3,603	0	0	24	0	39,8	51,9	0,32	0,33	-
29.06.2025	0	0	3,624	0	0	3,598	0	0	24	0	40,2	51,8	0,32	0,33	-
30.06.2025	0	0	4,077	0	0	4,044	0	0	24	0	42,5	52	0,33	0,34	-
01.07.2025	0,502	0	62,546	0	0	61,451	0	0	24	0	60,8	59,1	0,35	0,33	-
02.07.2025	0,702	0	118,041	0	0	115,216	0	0	24	0	73,3	71,8	0,38	0,31	-
03.07.2025	0,757	0	110,946	0	0	108,287	0	0	24	0	73,2	71,6	0,35	0,29	-
04.07.2025	0,81	0	119,727	0	0	116,85	0	0	24	0	73,5	71,9	0,37	0,31	-
05.07.2025	0,719	0	116,432	0	0	113,614	0	0	24	0	73,8	72,3	0,37	0,31	-
06.07.2025	0,793	0	120,871	0	0	118,006	0	0	24	0	72,9	71,3	0,37	0,31	-
07.07.2025	0,735	0	119,259	0	0	116,402	0	0	24	0	73,3	71,8	0,38	0,32	-
08.07.2025	0,721	0	119,846	0	0	116,985	0	0	24	0	73,1	71,7	0,37	0,31	-
09.07.2025	0,712	0	116,974	0	0	114,201	0	0	24	0	72,8	71,3	0,37	0,31	-
10.07.2025	0,731	0	116,271	0	0	113,553	0	0	24	0	72,3	70,8	0,37	0,31	-
11.07.2025	0,9	0	117,591	0	0	114,836	0	0	24	0	72,4	70,6	0,37	0,31	-
12.07.2025	0,799	0	115,211	0	0	112,494	0	0	24	0	72,7	71	0,37	0,31	-
13.07.2025	0,729	0	118,247	0	0	115,447	0	0	24	0	72,9	71,4	0,37	0,31	-
14.07.2025	0,855	0	127,736	0	0	124,732	0	0	24	0	72,5	70,9	0,38	0,31	-
15.07.2025	0,742	0	124,985	0	0	122,062	0	0	24	0	72,3	70,9	0,38	0,31	-
16.07.2025	0,716	0	120,203	0	0	117,374	0	0	24	0	72,6	71,1	0,37	0,31	-
17.07.2025	0,704	0	122,177	0	0	119,265	0	0	24	0	73	71,6	0,38	0,31	-
18.07.2025	0,763	0	137,718	0	0	134,454	0	0	24	0	72,9	71,5	0,39	0,31	-
19.07.2025	0,718	0	132,84	0	0	129,702	0	0	24	0	72,7	71,4	0,39	0,31	-
20.07.2025	0,763	0	123,882	0	0	120,979	0	0	24	0	72,3	70,8	0,38	0,31	-
21.07.2025	0,756	0	126,166	0	0	123,176	0	0	24	0	72,9	71,4	0,38	0,31	-
22.07.2025	0,715	0	134,042	0	0	130,867	0	0	24	0	72,9	71,6	0,39	0,31	-
23.07.2025	0,675	0	124,891	0	0	121,921	0	0	24	0	73	71,7	0,38	0,31	-
Итого:	17,017	0	2771,53	0	0	2706,619	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,064														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	199,203	9821,342	0	0,074	9589,578	0	0,073	2693	7
23.07.2025	216,219	12592,874	0	0,074	12296,196	0	0,073	3413	7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2025 12:13:22