

# #4047#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК  
Адрес потребителя Серпуховская 30, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9221  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20123736  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,669	0	152,553	0	0	149,174	0	0	24	0	70,2	69,2	0,43	0,31	-
25.07.2022	0,678	0	144,296	0	0	141,139	0	0	24	0	69,8	68,7	0,42	0,31	-
26.07.2022	0,66	0	146,905	0	0	143,596	0	0	24	0	70,8	69,7	0,42	0,31	-
27.07.2022	0,687	0	148,004	0	0	144,711	0	0	24	0	70,4	69,3	0,42	0,31	-
28.07.2022	0,681	0	143,531	0	0	140,371	0	0	24	0	70	68,8	0,41	0,31	-
29.07.2022	0,707	0	139,617	0	0	136,525	0	0	24	0	70,2	69	0,41	0,31	-
30.07.2022	0,719	0	141,484	0	0	138,301	0	0	24	0	70,7	69,5	0,41	0,31	-
31.07.2022	0,665	0	146,209	0	0	142,963	0	0	24	0	70,3	69,2	0,42	0,31	-
01.08.2022	0,711	0	154,434	0	0	150,981	0	0	24	0	70,6	69,5	0,43	0,31	-
02.08.2022	0,662	0	150,551	0	0	147,208	0	0	24	0	70,3	69,2	0,42	0,32	-
03.08.2022	0,676	0	151,7	0	0	148,332	0	0	24	0	70,3	69,2	0,43	0,31	-
04.08.2022	0,643	0	139,747	0	0	136,644	0	0	24	0	70,3	69,2	0,41	0,32	-
05.08.2022	0,658	0	147,139	0	0	143,797	0	0	24	0	71,2	70,2	0,42	0,32	-
06.08.2022	0,73	0	161,455	0	0	157,631	0	0	24	0	72,8	71,8	0,44	0,31	-
07.08.2022	0,676	0	159,169	0	0	155,55	0	0	24	0	71,2	70,2	0,44	0,31	-
08.08.2022	0,594	0	155,665	0	0	152,221	0	0	24	0	70,2	69,3	0,43	0,31	-
09.08.2022	0,721	0	157,679	0	0	154,122	0	0	24	0	70,9	69,8	0,43	0,31	-
10.08.2022	0,728	0	159,411	0	0	155,788	0	0	24	0	71,2	70,1	0,44	0,31	-
11.08.2022	0,787	0	164,452	0	0	160,647	0	0	24	0	72	70,8	0,44	0,31	-
12.08.2022	0,673	0	99,851	0	0,008	97,555	0	0,008	24	0	71,7	70,1	0,45	0,31	-
13.08.2022	0,519	0,002	7,658	0	0	7,496	0	0	24	0	68,6	52,1	0,48	0,31	-
14.08.2022	0,513	0	8,064	0	0	7,896	0	0	24	0	67,9	52,4	0,48	0,31	-
15.08.2022	0,467	0	8,798	0	0	8,621	0	0	24	0	66,6	53,7	0,46	0,31	-
16.08.2022	0,456	0	7,504	0	0	7,348	0	0	24	0	67,9	53,1	0,45	0,31	-
17.08.2022	0,484	0	7,221	0	0	7,07	0	0	24	0	68	51,7	0,47	0,31	-
18.08.2022	0,458	0	6,336	0	0	6,199	0	0	24	0	69,2	51,6	0,48	0,31	-
19.08.2022	0,477	0	7,08	0	0	6,93	0	0	24	0	68,6	52,2	0,49	0,3	-
20.08.2022	0,516	0	7,201	0	0	7,045	0	0	24	0	69,5	52	0,49	0,3	-
21.08.2022	0,491	0	6,979	0	0	6,829	0	0	24	0	69,3	52,1	0,49	0,3	-
22.08.2022	0,504	0	7,655	0	0	7,494	0	0	24	0	68,3	52,3	0,49	0,3	-
23.08.2022	0,55	0	7,938	0	0	7,769	0	0	24	0	68,6	51,8	0,48	0,3	-
Итого:	19,16	0	3046,286	0	0,008	2977,953	0	0,008	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,576														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	960,301	48856,998	0	1,241	47703,024	0	1,217	11209	12
23.08.2022	979,462	51903,284	0	1,249	50680,977	0	1,225	11953	12

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.08.2022 16:22:15