

#92679#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Серпуховская 30, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9221
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20123736
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,631	0	185,615	0	0	181,55	0	0	24	0	69,7	69	0,48	0,05	-
25.07.2024	0,697	0	179,238	0	0	175,361	0	0	24	0	69,4	68,5	0,47	0,05	-
26.07.2024	0,695	0	194,549	0	0	190,066	0	0	24	0	71,9	71,2	0,5	0,06	-
27.07.2024	0,661	0	158,483	0	0	155,042	0	0	24	0	69,4	68,5	0,43	0,06	-
28.07.2024	0,642	0	169,923	0	0	166,199	0	0	24	0	69,9	69	0,45	0,07	-
29.07.2024	0,675	0	162,206	0	0	158,645	0	0	24	0	69,8	68,9	0,44	0,08	-
30.07.2024	0,607	0	166,419	0	0	162,8	0	0	24	0	69,6	68,7	0,44	0,08	-
31.07.2024	0,618	0	169,247	0	0	165,538	0	0	24	0	69,8	69	0,45	0,09	-
01.08.2024	0,673	0	174,544	0	0	170,737	0	0	24	0	69,6	68,8	0,46	0,09	-
02.08.2024	0,652	0	163,193	0	0	159,652	0	0	24	0	69,4	68,5	0,44	0,09	-
03.08.2024	0,736	0	178,954	0	0	175,037	0	0	24	0	69,7	68,8	0,46	0,1	-
04.08.2024	0,652	0	172,049	0	0	168,274	0	0	24	0	69,8	69	0,45	0,1	-
05.08.2024	0,653	0	171,688	0	0	167,966	0	0	24	0	69,3	68,5	0,45	0,1	-
06.08.2024	0,602	0	160,398	0	0	156,949	0	0	24	0	69	68,2	0,44	0,1	-
07.08.2024	0,581	0	172,863	0	0	169,072	0	0	24	0	69,8	69,1	0,46	0,1	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	69,8	69,5	0,48	0,31	-
08.08.2024	0,39	0	109,319	0	0	106,923	0	0	0	1	69,8	69	0,45	0,16	-
09.08.2024	0,428	0	115,786	0	0	113,204	0	0	16	8	70,4	69,6	0,46	0,16	-
10.08.2024	0,631	0	162,814	0	0	159,312	0	0	16	8	69,1	68,2	0,44	0,11	-
11.08.2024	0,591	0	169,767	0	0	166,013	0	0	24	0	70,2	69,4	0,45	0,12	-
12.08.2024	0,586	0	153,043	0	0	149,708	0	0	24	0	69,5	68,7	0,44	0,11	-
13.08.2024	0,602	0	164,466	0	0	160,842	0	0	22	2	70	69,2	0,45	0,08	-
14.08.2024	0,631	0	163,166	0	0	159,656	0	0	23	1	69	68,2	0,44	0,07	-
15.08.2024	0,65	0	168,838	0	0	165,176	0	0	24	0	69,5	68,6	0,45	0,06	-
16.08.2024	0,677	0	183,266	0	0	179,164	0	0	24	0	70,7	69,9	0,47	0,06	-
17.08.2024	0,625	0	167,018	0	0	163,431	0	0	24	0	69,1	68,3	0,44	0,06	-
18.08.2024	0,632	0	172,715	0	0	168,951	0	0	24	0	69,6	68,8	0,45	0,06	-
19.08.2024	0,592	0	103,244	0	0	101,048	0	0	24	0	68,6	67,3	0,45	0,05	-
20.08.2024	0,475	0	9,42	0	0	9,226	0	0	24	0	67,6	55,4	0,47	0,04	-
21.08.2024	0,472	0	10,366	0	0	10,156	0	0	24	0	66,9	55,9	0,45	0,03	-
22.08.2024	0,283	0	35,693	0	0	35,166	0	0	24	0	56,3	54,4	0,38	0,03	-
23.08.2024	0,501	0	12,894	0	0	12,634	0	0	24	0	66,7	57,4	0,45	0,03	-
Итого:	18,541	0	4481,184	0	0	4383,498	0	0	725	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,428														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 725

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	2634,916	117415,679	0	2,449	114609,555	0	2,4	28713	52
23.08.2024	2653,454	121896,865	0	2,449	118993,052	0	2,4	29438	71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 16:14:09