

#145045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,631	0	132,516	0	0	129,392	0	0	24	0	72,6	71,4	0,39	0,31	-
25.07.2025	0,675	0	138,449	0	0	135,16	0	0	24	0	73	71,8	0,4	0,31	-
26.07.2025	0,667	0	140,645	0	0	137,332	0	0	24	0	72,7	71,6	0,4	0,32	-
27.07.2025	0,715	0	135,117	0	0	131,917	0	0	24	0	72,9	71,6	0,39	0,31	-
28.07.2025	0,729	0	136,589	0	0	133,368	0	0	24	0	72,7	71,4	0,4	0,31	-
29.07.2025	0,687	0	133,975	0	0	130,769	0	0	24	0	73,3	72	0,39	0,31	-
30.07.2025	0,662	0	131,219	0	0	128,155	0	0	24	0	72,3	71,1	0,39	0,31	-
31.07.2025	0,694	0	134,166	0	0	130,98	0	0	24	0	73	71,7	0,39	0,31	-
01.08.2025	0,685	0	132,931	0	0	129,805	0	0	24	0	72,6	71,4	0,39	0,31	-
02.08.2025	0,664	0	135,745	0	0	132,502	0	0	24	0	73,3	72,1	0,39	0,31	-
03.08.2025	0,689	0	138,24	0	0	134,989	0	0	24	0	72,5	71,3	0,4	0,31	-
04.08.2025	0,708	0	130,941	0	0	127,848	0	0	24	0	72,7	71,4	0,39	0,32	-
05.08.2025	0,664	0	132,951	0	0	129,826	0	0	24	0	72,6	71,4	0,39	0,31	-
06.08.2025	0,657	0	130,11	0	0	127,032	0	0	24	0	72,8	71,6	0,39	0,31	-
07.08.2025	0,773	0	134,174	0	0	131,004	0	0	24	0	72,7	71,3	0,39	0,31	-
08.08.2025	0,755	0	129,633	0	0	126,557	0	0	24	0	72,9	71,5	0,39	0,31	-
09.08.2025	0,752	0	128,01	0	0	125,018	0	0	24	0	72,3	70,9	0,38	0,31	-
10.08.2025	0,749	0	133,265	0	0	130,057	0	0	24	0	73,4	72,1	0,39	0,31	-
11.08.2025	0,739	0	134,988	0	0	131,778	0	0	24	0	73	71,7	0,39	0,31	-
12.08.2025	0,7	0	125,276	0	0	122,313	0	0	24	0	72,8	71,4	0,38	0,31	-
13.08.2025	0,73	0	134,023	0	0	130,85	0	0	24	0	72,8	71,5	0,39	0,32	-
14.08.2025	0,712	0	127,72	0	0	124,692	0	0	24	0	72,8	71,5	0,39	0,31	-
15.08.2025	0,728	0	145,755	0	0	142,219	0	0	24	0	73,8	72,6	0,41	0,32	-
16.08.2025	0,651	0	137,745	0	0	134,396	0	0	24	0	73,9	72,8	0,4	0,31	-
17.08.2025	0,683	0	131,06	0	0	128,024	0	0	24	0	71,9	70,7	0,39	0,31	-
18.08.2025	0,736	0	129,276	0	0	126,212	0	0	24	0	72,9	71,5	0,39	0,31	-
19.08.2025	0,71	0	129,357	0	0	126,347	0	0	24	0	72,1	70,8	0,39	0,31	-
20.08.2025	0,69	0	126,63	0	0	123,622	0	0	24	0	72,9	71,6	0,39	0,32	-
21.08.2025	0,722	0	125,622	0	0	122,675	0	0	24	0	72,4	71	0,38	0,31	-
22.08.2025	0,705	0	125,489	0	0	122,512	0	0	24	0	72,9	71,6	0,38	0,31	-
23.08.2025	0,812	0	128,63	0	0	125,609	0	0	24	0	72,4	70,9	0,38	0,31	-
Итого:	21,874	0	4110,247	0	0	4012,96	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,225														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	216,219	12592,874	0	0,074	12296,196	0	0,073	3413	7
23.08.2025	238,09	16703,119	0	0,074	16309,159	0	0,073	4157	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:14:50