

#4044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,466	0	6,94	0	0	6,796	0	0	24	0	68	51,6	0,47	0,3	-
25.08.2022	0,441	0	6,474	0	0	6,336	0	0	24	0	68,7	52,1	0,47	0,3	-
26.08.2022	0,487	0	6,855	0	0	6,707	0	0	24	0	69,4	52,1	0,49	0,3	-
27.08.2022	0,56	0	6,903	0	0	6,748	0	0	24	0	70,8	51,1	0,5	0,3	-
28.08.2022	0,489	0	6,034	0	0	5,897	0	0	24	0	71,2	51,5	0,53	0,3	-
29.08.2022	0,522	0	6,413	0	0	6,268	0	0	24	0	71,1	51,3	0,5	0,3	-
30.08.2022	0,482	0	6,509	0	0	6,365	0	0	24	0	70	51,9	0,45	0,3	-
31.08.2022	0,477	0	7,203	0	0	7,053	0	0	24	0	68	51,8	0,43	0,3	-
01.09.2022	0,51	0	8,472	0	0	8,301	0	0	24	0	66,7	52,1	0,41	0,3	-
02.09.2022	0,607	0	9,786	0	0	9,585	0	0	24	0	67,3	52,2	0,43	0,3	-
03.09.2022	0,618	0	10,031	0	0	9,825	0	0	24	0	67,4	52,4	0,42	0,3	-
04.09.2022	0,531	0	9,201	0	0	9,014	0	0	24	0	67	53	0,42	0,3	-
05.09.2022	0,541	0	8,939	0	0	8,756	0	0	24	0	67,3	52,5	0,42	0,3	-
06.09.2022	0,614	0	9,893	0	0	9,69	0	0	24	0	67,2	52,1	0,41	0,3	-
07.09.2022	0,612	0	9,345	0	0	9,155	0	0	24	0	67	51,1	0,42	0,3	-
08.09.2022	0,518	0	8,222	0	0	8,057	0	0	24	0	66,7	51,4	0,42	0,3	-
09.09.2022	0,676	0	10,405	0	0	10,193	0	0	23	1	67	51,2	0,41	0,3	-
10.09.2022	0,653	0	10,201	0	0	9,993	0	0	24	0	67,2	51,6	0,41	0,3	-
11.09.2022	0,587	0	9,279	0	0	9,09	0	0	24	0	67	51,6	0,41	0,3	-
12.09.2022	0,694	0	10,538	0	0	10,322	0	0	24	0	67,2	51,2	0,41	0,3	-
13.09.2022	0,676	0	10,62	0	0	10,405	0	0	24	0	66,8	51,3	0,41	0,3	-
14.09.2022	0,677	0	10,274	0	0	10,067	0	0	24	0	66,7	50,7	0,41	0,3	-
15.09.2022	0,653	0	9,342	0	0	9,149	0	0	24	0	67,4	50,4	0,42	0,3	-
16.09.2022	0,666	0	10,318	0	0	10,108	0	0	24	0	67,1	51,4	0,4	0,3	-
17.09.2022	0,719	0	11,607	0	0	11,372	0	0	24	0	66,9	51,8	0,4	0,3	-
18.09.2022	0,644	0	10,249	0	0	10,042	0	0	24	0	66,9	51,6	0,41	0,3	-
19.09.2022	0,637	0	9,858	0	0	9,655	0	0	24	0	67,3	51,6	0,41	0,31	-
20.09.2022	0,591	0	9,617	0	0	9,421	0	0	24	0	66,9	52	0,4	0,32	-
21.09.2022	0,62	0	8,568	0	0	8,389	0	0	24	0	67,8	50,2	0,43	0,32	-
22.09.2022	0,625	0	9,59	0	0	9,395	0	0	24	0	66,8	50,9	0,43	0,32	-
23.09.2022	0,699	0	10,309	0	0	10,097	0	0	24	0	67,5	51	0,41	0,32	-
Итого:	18,292	0	277,995	0	0	272,251	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,369														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2022	979,462	51903,284	0	1,249	50680,977	0	1,225	11953	12
23.09.2022	997,757	52181,279	0	1,249	50953,227	0	1,225	12696	13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:58:16