

#34505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,257	0	36,481	0	0	35,971	0	0	24	0	54,8	53,2	0,23	0,09	-
25.08.2023	0,493	0	8,337	0	0	8,165	0	0	24	0	67,6	53,3	0,45	0,04	-
26.08.2023	0,464	0	8,885	0	0	8,707	0	0	24	0	66,4	53,8	0,42	0,06	-
27.08.2023	0,507	0	8,851	0	0	8,67	0	0	23	1	67	53,2	0,44	0,05	-
28.08.2023	0,504	0	9,124	0	0	8,939	0	0	24	0	66,9	53,5	0,45	0,05	-
29.08.2023	0,495	0	7,965	0	0	7,801	0	0	24	0	67,6	52,6	0,5	0,05	-
30.08.2023	0,511	0	8,035	0	0	7,87	0	0	24	0	67,3	51,9	0,48	0,05	-
31.08.2023	0,547	0	8,679	0	0	8,502	0	0	24	0	67,2	51,9	0,47	0,06	-
01.09.2023	0,584	0	9,37	0	0	9,176	0	0	24	0	67,7	52,6	0,47	0,06	-
02.09.2023	0,624	0	9,304	0	0	9,109	0	0	24	0	68,2	51,9	0,48	0,07	-
03.09.2023	0,614	0	9,741	0	0	9,539	0	0	24	0	67,7	52,4	0,48	0,08	-
04.09.2023	0,599	0	9,589	0	0	9,392	0	0	24	0	67,5	52,4	0,47	0,08	-
05.09.2023	0,555	0	8,957	0	0	8,771	0	0	24	0	67,7	52,7	0,47	0,07	-
06.09.2023	0,591	0	8,752	0	0	8,571	0	0	24	0	67,6	51,2	0,47	0,07	-
07.09.2023	0,553	0	8,328	0	0	8,157	0	0	24	0	67,6	51,5	0,47	0,06	-
08.09.2023	0,651	0	10,213	0	0	10,001	0	0	24	0	67,7	52,2	0,47	0,05	-
09.09.2023	0,612	0	9,766	0	0	9,564	0	0	24	0	67,7	52,5	0,46	0,08	-
10.09.2023	0,599	0	9,198	0	0	9,005	0	0	24	0	68,1	52,3	0,47	0,07	-
11.09.2023	0,552	0	8,755	0	0	8,572	0	0	24	0	67,8	52,5	0,48	0,08	-
12.09.2023	0,564	0	8,953	0	0	8,768	0	0	24	0	67,7	52,4	0,48	0,07	-
13.09.2023	0,591	0	8,858	0	0	8,673	0	0	24	0	67,7	51,5	0,46	0,07	-
14.09.2023	0,578	0	8,495	0	0	8,319	0	0	24	0	67,8	51,3	0,46	0,07	-
15.09.2023	0,578	0	9,179	0	0	8,988	0	0	24	0	67,9	52,6	0,47	0,08	-
16.09.2023	0,645	0	10,368	0	0	10,154	0	0	24	0	67,5	52,4	0,46	0,09	-
17.09.2023	0,572	0	9,072	0	0	8,884	0	0	24	0	67,9	52,6	0,45	0,07	-
18.09.2023	0,581	0	8,896	0	0	8,71	0	0	24	0	68	52,1	0,47	0,08	-
19.09.2023	0,561	0	8,338	0	0	8,163	0	0	24	0	68,3	52	0,48	0,07	-
20.09.2023	0,574	0	8,507	0	0	8,331	0	0	24	0	67,6	51,3	0,46	0,07	-
21.09.2023	0,482	0	8,327	0	0	8,156	0	0	24	0	67,4	53,3	0,45	0,08	-
22.09.2023	0,522	0	8,804	0	0	8,623	0	0	24	0	67,5	53,2	0,46	0,05	-
23.09.2023	0,577	0	9,04	0	0	8,85	0	0	22	2	68,3	52,8	0,49	0,02	-
Итого:	17,137	0	305,167	0	0	299,101	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,093														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	1796,44	72851,406	0	1,491	71111,029	0	1,462	20683	42
23.09.2023	1813,577	73156,574	0	1,491	71410,132	0	1,462	21424	45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 14:20:37