

# #95018#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК  
Серпуховская 30, Калининград  
9221  
ТВ7 (АСЦП)  
20123736  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,552	0	10,095	0	0	9,879	0	0	24	0	69	55,7	0,52	0,03	-
25.08.2024	0,514	0	11,475	0	0	11,243	0	0	24	0	66,9	56,1	0,49	0,03	-
26.08.2024	0,517	0	12,819	0	0	12,561	0	0	24	0	66,5	56,8	0,44	0,02	-
27.08.2024	0,541	0	10	0	0	9,794	0	0	24	0	67,4	54,3	0,47	0,02	-
28.08.2024	0,526	0	9,101	0	0	8,911	0	0	24	0	67,9	53,9	0,49	0,02	-
29.08.2024	0,542	0	10,542	0	0	10,323	0	0	24	0	67,7	55,3	0,49	0,02	-
30.08.2024	0,483	0	10,83	0	0	10,611	0	0	24	0	66,7	55,9	0,49	0,02	-
31.08.2024	0,532	0	11,428	0	0	11,195	0	0	24	0	67,2	55,9	0,48	0,02	-
01.09.2024	0,55	0	12,045	0	0	11,799	0	0	24	0	67,3	56,3	0,49	0,02	-
02.09.2024	0,539	0	11,396	0	0	11,161	0	0	24	0	67,4	56	0,49	0,02	-
03.09.2024	0,546	0	10,733	0	0	10,514	0	0	24	0	67,1	54,8	0,49	0,02	-
04.09.2024	0,485	0	11,035	0	0	10,815	0	0	24	0	66,3	55,7	0,46	0,02	-
05.09.2024	0,529	0	11,741	0	0	11,5	0	0	24	0	67,3	56,4	0,48	0,02	-
06.09.2024	0,529	0	12,035	0	0	11,789	0	0	24	0	67,2	56,5	0,48	0,02	-
07.09.2024	0,531	0	11,419	0	0	11,183	0	0	24	0	67,7	56,4	0,47	0,02	-
08.09.2024	0,553	0	13,045	0	0	12,779	0	0	24	0	67,1	56,9	0,45	0,02	-
09.09.2024	0,543	0	11,358	0	0	11,122	0	0	24	0	67,8	56,3	0,48	0,02	-
10.09.2024	0,526	0	11,128	0	0	10,903	0	0	24	0	66,8	55,4	0,46	0,02	-
11.09.2024	0,536	0	11,372	0	0	11,14	0	0	24	0	67,1	55,7	0,43	0,01	-
12.09.2024	0,575	0	12,786	0	0	12,523	0	0	24	0	67,3	56,5	0,45	0,01	-
13.09.2024	0,554	0	12,293	0	0	12,042	0	0	24	0	67,2	56,3	0,46	0,01	-
14.09.2024	0,649	0	14,267	0	0	13,971	0	0	24	0	67,9	56,9	0,46	0,01	-
15.09.2024	0,601	0	13,718	0	0	13,435	0	0	24	0	67,4	56,9	0,45	0,01	-
16.09.2024	0,614	0	15,159	0	0	14,849	0	0	24	0	67,1	57,3	0,43	0,01	-
17.09.2024	0,613	0	12,444	0	0	12,186	0	0	24	0	67,8	55,9	0,45	0,01	-
18.09.2024	0,337	0	48,81	0	0	48,106	0	0	24	0	55,6	54	0,35	0,01	-
19.09.2024	0,622	0	15,28	0	0	14,968	0	0	24	0	67,1	57,3	0,48	0,01	-
20.09.2024	0,59	0	14,151	0	0	13,859	0	0	24	0	67,5	57,4	0,44	0,01	-
21.09.2024	0,579	0	13,113	0	0	12,84	0	0	24	0	67,7	57,1	0,47	0,01	-
22.09.2024	0,614	0	15,653	0	0	15,332	0	0	24	0	67,4	57,9	0,46	0,01	-
23.09.2024	0,526	0	12,704	0	0	12,445	0	0	24	0	67	57	0,42	0,01	-
Итого:	16,948	0	413,975	0	0	405,778	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,048														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	2653,454	121896,865	0	2,449	118993,052	0	2,4	29438	71
23.09.2024	2670,402	122310,838	0	2,449	119398,834	0	2,4	30182	71

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 16:08:17