

#108471#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2024 по 27.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград

Заводской номер счётчика 20123736	Показания прибора, ГДж 27.12.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.12.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2965,078	2950,421	14.657	3.501

Подпись исполнителя _____



с 28.12.24 нов.



#108470#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 27.12.2024.

Номер абонента
Порядковый номер 9221
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20123736
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	-	3,898	0	216,979	0	0	211,542	0	0	24	0	75,1	70,8	0,36	0,03
25.12.2024	-	3,761	0	211,408	0	0,018	206,141	0	0,018	24	0	74,9	70,6	0,28	0,02
26.12.2024	-	3,606	0,005	215,268	0	0	210,242	0	0	24	0	72,2	68,1	0,26	0,02
27.12.2024	-	3,391	0	195,747	0	0	191,203	0	0	24	0	72	67,8	0,28	0,02
Итого:	-	14,656	0,005	839,402	0	0,018	819,128	0	0,018	96	0	73,55	69,32	0,3	0,02

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.12.2024	2950,421	136231,718	0	2,811	132997,834	0	2,755	32362	75
27.12.2024	2965,078	137071,119	0	2,829	133816,962	0	2,772	32458	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
