

#83863#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 01.05.2024

Потребитель Воскресенский, ТСЖ  
Адрес потребителя Воскресенская 6, Калининград (нежилые)  
Номер абонента  
Порядковый номер 9356  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 20124759  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 18.04.2024 | 1,032   | 0         | 39,813  | 0       | 0       | 39,505  | 0      | 0      | 24       | 0       | 40,6   | 34,4   | 0,22    | 0,15    | 5,1         |
| 19.04.2024 | 2,231   | 0         | 65,061  | 0       | 0       | 64,339  | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,8   | 40,5   | 0,38    | 0,28    | 4,7         |
| 20.04.2024 | 2,186   | 0         | 64,875  | 0       | 0       | 64,16   | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,8   | 40,7   | 0,42    | 0,31    | 4,2         |
| 21.04.2024 | 2,187   | 0         | 66,131  | 0       | 0       | 65,403  | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,8   | 40,8   | 0,44    | 0,33    | 3,6         |
| 22.04.2024 | 2,496   | 0         | 65,838  | 0       | 0       | 64,999  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,4   | 43,2   | 0,44    | 0,33    | 3,7         |
| 23.04.2024 | 2,303   | 0         | 63,122  | 0       | 0       | 62,356  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,1   | 42,3   | 0,42    | 0,32    | 3,1         |
| 24.04.2024 | 1,894   | 0         | 61,037  | 0       | 0       | 60,423  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,6   | 39,1   | 0,42    | 0,32    | 2,9         |
| 25.04.2024 | 1,823   | 0         | 61,67   | 0       | 0       | 61,074  | 0      | 0      | 24       | 0       | 45,8   | 38,7   | 0,42    | 0,32    | 4,9         |
| 26.04.2024 | 1,673   | 0         | 61,423  | 0       | 0       | 60,873  | 0      | 0      | 24       | 0       | 44     | 37,5   | 0,42    | 0,32    | 6,4         |
| 27.04.2024 | 1,565   | 0         | 62,273  | 0       | 0       | 61,743  | 0      | 0      | 24       | 0       | 43,2   | 37,2   | 0,43    | 0,32    | 7,8         |
| 28.04.2024 | 1,454   | 0         | 63,571  | 0       | 0       | 63,059  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,1   | 36,6   | 0,43    | 0,32    | 12,1        |
| 29.04.2024 | 1,484   | 0         | 64,546  | 0       | 0       | 64,011  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,7   | 37,2   | 0,44    | 0,33    | 14,6        |
| 30.04.2024 | 1,375   | 0         | 65,303  | 0       | 0       | 64,78   | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,9   | 36,9   | 0,44    | 0,33    | 16,9        |
| 01.05.2024 | 0,686   | 0         | 34,244  | 0       | 0       | 33,977  | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,5   | 36,7   | 0,23    | 0,17    | 16,1        |
| Итого:     | 24,389  | 0         | 838,907 | 0       | 0       | 830,702 | 0      | 0      | 336      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 5,825   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 336  
Период нормальной работы системы, ч 336

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 17.04.2024 | 1378,184 | 36710,05  | 0      | 0      | 36229,221 | 0     | 0     | 22390   | 12     |
| 01.05.2024 | 1402,574 | 37548,957 | 0      | 0      | 37059,923 | 0     | 0     | 22726   | 12     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
16.05.2024 10:58:08