

#4066#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Адрес потребителя Шиллера 6-18, Калининград
Номер абонента 6742
Порядковый номер 8683
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00287472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,727	-0,004	119,46	118,39	116,49	116,91	-0,42	24	0	0	75	51,5	23,57	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	2,658	-0,006	119,54	118,57	116,65	117,13	-0,48	24	0	0	74	51,1	22,96	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	2,711	-0,006	119,6	118,62	116,67	117,17	-0,5	24	0	0	74,7	51,2	23,43	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	2,891	-0,002	118,56	117,32	115,4	115,82	-0,42	24	0	0	77,5	52,3	25,22	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	2,836	0	116,53	115,26	113,38	113,72	-0,34	23	1	1	78,5	53,4	25,12	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	2,978	-0,002	119,52	118,19	116,25	116,65	-0,4	24	0	0	79,1	53,4	25,76	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	2,908	0	120,51	119,28	117,3	117,73	-0,43	24	0	0	77,9	52,9	24,95	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	2,858	-0,002	122,28	121,09	119,11	119,5	-0,39	24	0	0	76,8	52,6	24,14	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	2,845	-0,001	121,01	119,82	117,87	118,27	-0,4	24	0	0	76,7	52,4	24,3	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	3,019	0,001	119,58	118,14	116,27	116,56	-0,29	24	0	0	79,4	53,3	26,08	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	3,073	0	121,42	119,91	118,05	118,29	-0,24	24	0	0	79,7	53,6	26,11	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	2,502	0	101,99	100,77	99,24	99,42	-0,18	20	4	1	78,5	53,2	25,27	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	2,919	-0,001	122,64	121,27	119,4	119,65	-0,25	24	0	0	77,5	53	24,52	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	2,863	0	120,09	118,8	116,97	117,28	-0,31	24	0	0	76,7	52,1	24,58	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	3,037	0	119,54	118,07	116,26	116,54	-0,28	24	0	0	79,2	53	26,23	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	3,044	0	120,19	118,73	116,86	117,16	-0,3	24	0	0	79,2	53	26,15	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	2,971	0	120,71	119,3	117,5	117,75	-0,25	24	0	0	78,4	53	25,35	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	2,855	-0,002	119,97	118,68	116,82	117,17	-0,35	24	0	0	76,6	52	24,56	0,6	0,4	0
14.03.2022	2,799	-0,002	122,01	120,8	118,95	119,27	-0,32	24	0	0	75,6	52	23,63	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	2,711	0	122,09	120,94	119,06	119,41	-0,35	24	0	0	74,7	51,8	22,92	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	2,614	-0,009	119,24	118,34	116,35	116,86	-0,51	24	0	0	73,9	51,2	22,68	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	2,676	-0,003	124,96	123,96	121,92	122,39	-0,47	24	0	0	74,1	52	22,12	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	2,69	-0,002	125,09	124,01	122,05	122,46	-0,41	24	0	0	74,3	52,1	22,17	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	2,664	-0,001	124,38	123,29	121,37	121,74	-0,37	24	0	0	73,8	51,7	22,08	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	2,72	-0,001	125,01	123,8	121,88	122,23	-0,35	24	0	0	74,9	52,4	22,43	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	2,671	-0,001	126,28	125,1	123,21	123,49	-0,28	24	0	0	74,1	52,3	21,76	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	2,618	0,001	128,09	126,93	125,03	125,3	-0,27	24	0	0	73,6	52,6	21,01	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	2,609	-0,001	126,48	125,37	123,39	123,73	-0,34	24	0	0	73,8	52,6	21,26	0,6	0,4	-
Итого:	78,467	0	3386,77	3352,75	3299,7	3309,6	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,467															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 667

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	1890,019	58561,82	54239,26	57115,09	53701,57
23.03.2022	1968,486	61948,59	57592,01	60414,79	57011,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 8:03:37