

#296585#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Адрес потребителя Шиллера 6-18, Калининград
Номер абонента 6742
Порядковый номер 8683
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00287472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,067	-0,134	100,7	102,54	98,35	101,32	-2,97	24	0	1	72,6	50,1	22,52	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,294	-0,057	108,8	109,05	106,15	107,71	-1,56	24	0	0	73,8	51,5	22,34	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,433	-0,034	113,26	112,97	110,52	111,59	-1,07	24	0	0	73,9	51,4	22,47	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,461	-0,012	114,53	113,74	111,73	112,31	-0,58	24	0	0	73,9	51,6	22,26	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,48	-0,007	118,57	117,73	115,68	116,2	-0,52	24	0	0	73,8	52,2	21,67	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,494	-0,018	119,03	118,39	116,13	116,82	-0,69	24	0	0	74,2	52,4	21,77	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,444	-0,031	122,44	122,04	119,46	120,42	-0,96	24	0	0	73,9	53	20,86	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,416	-0,047	116,87	116,8	114,01	115,3	-1,29	24	0	0	73,8	52	21,75	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,393	-0,082	114,65	115,38	111,86	113,93	-2,07	24	0	0	74	51,6	22,34	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,395	-0,072	110,41	110,9	107,69	109,54	-1,85	24	0	0	74	50,9	23,09	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,451	-0,072	117,05	117,5	114,2	116	-1,8	24	0	0	74	51,8	22,25	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,447	-0,067	116,98	117,36	114,15	115,87	-1,72	24	0	0	74,1	51,8	22,22	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,455	-0,065	115,08	115,4	112,3	113,96	-1,66	24	0	0	74,1	51,4	22,61	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,458	-0,067	114,05	114,44	111,31	113,05	-1,74	24	0	0	73,8	51	22,85	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,492	-0,073	113,87	114,3	111,05	112,89	-1,84	24	0	0	74,8	51,5	23,27	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,255	-0,11	105,95	107,27	103,41	106,04	-2,63	24	0	0	73,2	50,1	23,07	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,399	-0,086	110,61	111,4	107,92	110,03	-2,11	24	0	0	74,1	50,9	23,2	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,421	-0,071	112,86	113,29	110,14	111,9	-1,76	24	0	0	74,1	51,3	22,78	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,427	-0,069	111,68	112,15	109	110,71	-1,71	24	0	0	74,1	51,1	23,03	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,349	-0,049	105,54	105,71	103,01	104,45	-1,44	24	0	0	73,6	50,1	23,5	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,551	-0,044	112,61	112,5	109,8	111,08	-1,28	24	0	0	74,9	51,1	23,79	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,53	-0,065	113,82	114,07	111,02	112,67	-1,65	24	0	0	74,3	50,8	23,51	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,515	-0,079	114,89	115,46	112,1	114,02	-1,92	24	0	0	74,3	51,1	23,28	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,46	-0,098	116,88	117,85	114,05	116,38	-2,33	24	0	0	73,8	51,2	22,6	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,45	-0,095	117,55	118,47	114,7	116,95	-2,25	24	0	0	74	51,6	22,35	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,441	-0,096	119,05	119,96	116,17	118,44	-2,27	24	0	0	73,8	51,8	22,02	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,398	-0,1	117,92	118,89	115,05	117,41	-2,36	24	0	0	73,7	51,8	21,86	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,343	-0,106	115,6	116,82	112,8	115,33	-2,53	24	0	0	73,9	52	21,92	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,308	-0,15	113,91	115,93	111,12	114,47	-3,35	24	0	0	74,1	51,8	22,3	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,393	-0,114	115,38	116,68	112,58	115,2	-2,62	24	0	0	74,2	51,8	22,43	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,403	-0,104	119,64	120,78	116,73	119,22	-2,49	24	0	0	74,1	52,5	21,65	0,6	0,4	-
Итого:	74,823	0	3540,18	3555,77	3454,19	3511,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,823															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	326,977	12183,98	12141,51	11842,58	11988,13
18.04.2026	401,8	15724,16	15697,28	15296,77	15499,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 15:15:26