

#4065#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Шиллера 6-18, Калининград
6742
8683
ВКТ-7
00287472
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,612	-0,001	124,76	123,67	121,75	122,11	-0,36	24	0	0	74,1	52,5	21,61	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,599	-0,001	125,6	124,55	122,58	122,96	-0,38	24	0	0	73,8	52,4	21,34	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,594	-0,001	126,91	125,86	123,85	124,23	-0,38	24	0	0	73,6	52,5	21,08	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,611	0	123,75	122,69	120,76	121,13	-0,37	24	0	0	73,5	51,8	21,76	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	2,639	0	127,48	126,4	124,37	124,72	-0,35	24	0	0	74	52,6	21,35	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,628	-0,002	124,06	122,95	121,02	121,35	-0,33	24	0	0	74,2	52,4	21,82	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,749	0	121,32	120,06	118,25	118,49	-0,24	24	0	0	75,9	52,6	23,33	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	2,881	0	122,59	121,2	119,35	119,57	-0,22	24	0	0	77,4	53,2	24,2	0,6	0,4	-
01.04.2022	2,895	0	124,12	122,78	120,87	121,15	-0,28	24	0	0	77,2	53,2	24,03	0,6	0,4	-
02.04.2022	2,867	0	123,76	122,46	120,57	120,86	-0,29	24	0	0	76,7	52,8	23,86	0,6	0,4	-
03.04.2022	2,837	0	124,24	122,91	121,05	121,26	-0,21	24	0	0	76,5	53	23,5	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,754	-0,005	123,42	122,29	120,33	120,68	-0,35	24	0	0	75,4	52,4	23,01	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,656	-0,002	120,34	119,24	117,42	117,8	-0,38	24	0	0	74,2	51,5	22,75	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,658	0,003	123,14	121,89	120,17	120,36	-0,19	24	0	0	73,6	51,4	22,2	0,6	0,4	-
07.04.2022	2,694	-0,004	132,98	131,79	129,72	130,04	-0,32	24	0	0	74,3	53,4	20,87	0,6	0,4	-
08.04.2022	2,57	0,001	124,39	123,29	121,42	121,69	-0,27	24	0	0	73,4	52,2	21,25	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,648	0	125,03	123,79	121,99	122,18	-0,19	24	0	0	74,1	52,4	21,78	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,637	0	125,06	123,81	122,05	122,22	-0,17	24	0	0	73,6	52	21,67	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,661	0	125,19	123,92	122,15	122,34	-0,19	24	0	0	74	52,2	21,83	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,661	0	124,78	123,49	121,76	121,94	-0,18	24	0	0	74	52,1	21,91	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,621	0	126,58	125,33	123,51	123,72	-0,21	24	0	0	73,9	52,7	21,27	0,6	0,4	-
14.04.2022	2,628	-0,007	136,6	135,51	133,24	133,67	-0,43	24	0	0	74,1	54,2	19,86	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,627	0	127,53	126,31	124,46	124,64	-0,18	24	0	0	74,2	53	21,15	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,622	0	126,23	124,96	123,17	123,31	-0,14	24	0	0	73,4	52,1	21,3	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,647	0,001	127,57	126,25	124,48	124,66	-0,18	24	0	0	73,9	52,6	21,33	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,637	0	127,65	126,35	124,58	124,75	-0,17	24	0	0	73,6	52,4	21,21	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,641	0,001	130,55	129,23	127,43	127,55	-0,12	24	0	0	73,9	53,1	20,75	0,6	0,4	-
20.04.2022	2,636	-0,01	140,69	139,67	137,28	137,74	-0,46	24	0	0	73,9	54,6	19,35	0,6	0,4	-
21.04.2022	2,521	-0,006	133,2	132,3	129,97	130,43	-0,46	24	0	0	73,9	54,4	19,54	0,6	0,4	-
22.04.2022	2,51	-0,001	135,11	134,06	131,84	132,17	-0,33	24	0	0	73,9	54,8	19,12	0,6	0,4	-
23.04.2022	2,512	-0,005	135,31	134,38	131,98	132,46	-0,48	24	0	0	74,2	55	19,19	0,6	0,4	-
24.04.2022	2,568	-0,004	136,08	135,06	132,75	133,14	-0,39	24	0	0	74,6	55,1	19,5	0,6	0,4	-
25.04.2022	1,929	0	99,49	98,65	97,02	97,26	-0,24	24	0	1	74,5	54,5	20	0,6	0,4	-
Итого:	86,95	0	4175,51	4137,1	4073,14	4082,58	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,95															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	1968,486	61948,59	57592,01	60414,79	57011,17
25.04.2022	2055,436	66124,1	61729,11	64487,93	61093,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 11:07:18