

#4068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Шиллера 6-18, Калининград
6742
8683
ВКТ-7
00287472
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,295	-0,029	116,21	115,92	113,54	114,52	-0,98	23	1	1	71,8	51,2	20,63	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,413	-0,025	120,24	119,8	117,49	118,33	-0,84	24	0	0	72	51,2	20,88	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,425	-0,012	117,69	117,01	114,95	115,61	-0,66	24	0	0	72,1	50,7	21,37	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,68	-0,01	116,17	115,28	113,27	113,84	-0,57	24	0	0	75,1	51,2	23,9	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,969	-0,014	117,33	116,25	114,09	114,7	-0,61	24	0	0	79,7	53,4	26,26	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,68	-0,02	116,26	115,64	113,37	114,2	-0,83	24	0	0	75,3	51,4	23,98	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,489	-0,031	120,61	120,28	117,81	118,81	-1	24	0	0	72,2	50,7	21,52	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,435	-0,036	120,8	120,52	117,99	119,08	-1,09	24	0	0	71,9	50,8	21,09	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,455	-0,026	116,42	116,13	113,75	114,71	-0,96	24	0	0	72,2	50,2	21,98	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,535	-0,026	116,86	116,5	114,11	115,09	-0,98	24	0	0	73,1	50,5	22,6	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,726	-0,025	115,32	114,72	112,42	113,31	-0,89	24	0	0	75,9	51,3	24,6	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,754	-0,025	116,36	115,7	113,4	114,26	-0,86	24	0	0	76,2	51,6	24,63	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,669	-0,023	116,61	116,05	113,72	114,63	-0,91	24	0	0	74,9	51,1	23,86	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,581	-0,022	115,95	115,46	113,15	114,08	-0,93	24	0	0	73,8	50,6	23,2	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,45	-0,03	122,57	122,29	119,77	120,78	-1,01	24	0	0	71,5	50,6	20,86	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,428	-0,033	124,06	123,72	121,18	122,2	-1,02	24	0	0	71,8	51,3	20,43	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,402	-0,027	122,55	122,21	119,76	120,7	-0,94	24	0	0	71,4	51	20,44	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,445	-0,029	124,64	124,26	121,74	122,71	-0,97	24	0	0	72	51,5	20,46	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,404	-0,032	128,14	127,8	125,18	126,21	-1,03	24	0	0	71,7	52,1	19,61	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,381	-0,027	128,96	128,61	126,04	126,94	-0,9	24	0	0	71,6	52,3	19,25	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,375	-0,029	127,1	126,77	124,2	125,16	-0,96	24	0	0	71,4	51,9	19,47	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,418	-0,029	128,59	128,2	125,6	126,54	-0,94	24	0	0	72,1	52,5	19,61	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,399	-0,027	126,22	125,84	123,31	124,23	-0,92	24	0	0	71,8	52	19,82	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,406	-0,028	121,45	121,08	118,66	119,59	-0,93	24	0	0	71,7	51,1	20,65	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,453	-0,036	124,42	124,07	121,52	122,58	-1,06	24	0	0	71,9	51,2	20,62	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,448	-0,033	127,25	126,98	124,31	125,35	-1,04	24	0	0	72	51,9	20,1	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,364	-0,031	117,17	116,94	114,47	115,52	-1,05	24	0	0	71,8	50,7	21,1	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,154	-0,014	54,95	54,81	53,67	54,17	-0,5	24	0	1	72,1	50,2	21,92	0,6	0,4	-
Итого:	68,633	0	3320,9	3308,84	3242,47	3267,85	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,633															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	2971,482	90871,49	79841,44	88607,32	78983,34
20.04.2023	3040,115	94192,39	83150,28	91849,79	82251,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2023 7:36:52