

#4070#

Отчёт по теплоснабжению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Адрес потребителя Шиллера 6-18, Калининград  
Номер абонента 6742  
Порядковый номер 8683  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00287472  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	3,919	2,729	56,01	0	54,74	0	54,74	24	0	1	71,5	33,9	37,6	0,6	0,4	-
06.10.2022	7,087	4,923	105,19	0	102,99	0	102,99	24	0	1	68,8	47,8	21,01	0,6	0,4	-
07.10.2022	7,047	4,878	103,38	0	101,14	0	101,14	24	0	1	69,6	48,2	21,42	0,6	0,4	-
08.10.2022	4,536	2,459	99,88	47,5	97,65	46,95	50,7	23	1	1	70,1	49,3	20,82	0,6	0,4	-
09.10.2022	2,153	0,023	103,42	101,81	101,15	100,62	0,53	24	0	0	69,8	48,8	21,01	0,6	0,4	-
10.10.2022	2,227	0,031	105,11	103,22	102,82	102,07	0,75	24	0	0	70,1	48,8	21,29	0,6	0,4	-
11.10.2022	2,319	0,056	113,43	111,02	110,97	109,78	1,19	24	0	0	70,1	49,8	20,32	0,6	0,4	-
12.10.2022	2,314	0,052	115,71	113,57	113,14	112,17	0,97	24	0	0	70,2	50,2	20,01	0,6	0,4	-
13.10.2022	2,302	0,04	116,26	114,37	113,65	112,94	0,71	24	0	0	70,4	50,5	19,93	0,6	0,4	-
14.10.2022	2,29	0,037	116,91	115,09	114,38	113,71	0,67	24	0	0	70	50,3	19,69	0,6	0,4	-
15.10.2022	2,289	0,046	117,81	115,76	115,24	114,33	0,91	24	0	0	70	50,6	19,45	0,6	0,4	-
16.10.2022	2,238	0,054	119,62	117,48	117,02	116,04	0,98	24	0	0	69,7	51	18,67	0,6	0,4	-
17.10.2022	2,253	0,047	120,53	118,55	117,87	117,06	0,81	24	0	0	70,1	51,4	18,72	0,6	0,4	-
18.10.2022	2,165	0,013	120,02	118,75	117,4	117,31	0,09	24	0	0	69,8	51,4	18,35	0,6	0,4	-
19.10.2022	2,162	-0,005	115,04	114,38	112,55	113,05	-0,5	24	0	0	69,5	50,1	19,42	0,6	0,4	-
20.10.2022	1,082	-0,001	59,26	58,98	58,07	58,33	-0,26	24	0	1	66,4	47,8	18,63	0,6	0,4	-
21.10.2022	2,197	-0,012	109,78	109,42	107,39	108,22	-0,83	24	0	0	69,6	48,8	20,8	0,6	0,4	-
22.10.2022	2,224	-0,002	113,28	112,62	110,81	111,31	-0,5	24	0	0	70	49,7	20,27	0,6	0,4	-
23.10.2022	2,312	0,032	117,13	115,4	114,5	113,96	0,54	24	0	0	70,7	50,8	19,93	0,6	0,4	-
Итого:	55,116	0	2027,77	1687,92	1983,48	1667,85	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,116															

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 455

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
04.10.2022	2055,315	66124,1	61731,29	64487,93	61095,9
23.10.2022	2110,431	68151,87	63419,21	66471,41	62763,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.10.2022 10:16:21