

# #63711#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Шиллера 6-18, Калининград  
6742  
8683  
ВКТ-7  
00287472  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	2,652	0	114,01	112,82	111,15	111,41	-0,26	24	0	0	75,2	51,2	23,95	0,6	0,4	3,5
25.11.2023	2,848	0,001	113,26	111,85	110,22	110,41	-0,19	24	0	0	78,3	52,4	25,89	0,6	0,4	-0,2
26.11.2023	2,983	0	112,35	110,83	109,18	109,39	-0,21	24	0	0	80,5	53,2	27,38	0,6	0,4	-2,4
27.11.2023	3,106	0,001	109,89	108,2	106,61	106,76	-0,15	24	0	0	82,9	53,7	29,15	0,6	0,4	-7,5
28.11.2023	3,115	0	106,01	104,42	102,75	102,99	-0,24	24	0	0	84,1	53,6	30,41	0,6	0,4	-7,3
29.11.2023	3,164	0	108,02	106,43	104,72	104,99	-0,27	24	0	0	84,2	53,8	30,32	0,6	0,4	-6,5
30.11.2023	3,141	-0,001	111,53	110	108,19	108,51	-0,32	24	0	0	83,1	54	29,14	0,6	0,4	-5,4
01.12.2023	3,002	-0,006	111,22	109,93	108,03	108,49	-0,46	24	0	0	81	53	27,98	0,6	0,4	-
02.12.2023	2,973	-0,006	112,83	111,66	109,7	110,22	-0,52	24	0	0	79,9	52,6	27,33	0,6	0,4	-
03.12.2023	2,897	-0,035	111,55	110,9	108,46	109,49	-1,03	24	0	0	79,5	52,3	27,18	0,6	0,4	-
04.12.2023	2,869	-0,038	109,74	109,22	106,72	107,83	-1,11	24	0	0	79,2	51,8	27,37	0,6	0,4	-
05.12.2023	3,074	-0,008	111,72	110,48	108,49	109,04	-0,55	24	0	0	81,5	53	28,56	0,6	0,4	-
06.12.2023	3,196	-0,001	108,21	106,74	104,91	105,3	-0,39	24	0	0	84,1	53,5	30,63	0,6	0,4	-
07.12.2023	3,094	-0,004	110,72	109,44	107,51	108	-0,49	24	0	0	81,9	53	28,97	0,6	0,4	-
08.12.2023	3,212	-0,008	109,11	107,75	105,78	106,29	-0,51	24	0	0	84,2	53,6	30,57	0,6	0,4	-
09.12.2023	3,179	-0,013	110,31	109,02	106,96	107,58	-0,62	24	0	0	83,5	53,5	29,99	0,6	0,4	-
10.12.2023	2,98	-0,014	109,86	108,82	106,74	107,38	-0,64	24	0	0	80,5	52,3	28,2	0,6	0,4	-
11.12.2023	2,827	-0,017	110,08	109,24	107,15	107,87	-0,72	24	0	0	77,9	51,2	26,7	0,6	0,4	-
12.12.2023	2,704	-0,025	111,63	110,96	108,74	109,6	-0,86	24	0	0	76	50,8	25,23	0,6	0,4	-
13.12.2023	2,751	-0,021	111,02	110,24	108,11	108,9	-0,79	24	0	0	76,6	50,8	25,8	0,6	0,4	-
14.12.2023	2,933	-0,018	111,72	110,78	108,62	109,34	-0,72	24	0	0	79,4	52,1	27,31	0,6	0,4	-
15.12.2023	2,751	-0,019	111,78	110,97	108,87	109,62	-0,75	24	0	0	76,8	51,2	25,61	0,6	0,4	-
16.12.2023	2,469	-0,014	110,96	110,45	108,39	109,25	-0,86	24	0	0	71,9	48,8	23,14	0,6	0,4	-
17.12.2023	2,372	-0,009	113,21	112,78	110,74	111,53	-0,79	24	0	0	70,3	48,6	21,73	0,6	0,4	-
18.12.2023	2,302	-0,014	111,48	111,09	109,03	109,88	-0,85	24	0	0	69,6	48,2	21,45	0,6	0,4	-
19.12.2023	2,334	-0,013	112,28	111,88	109,79	110,64	-0,85	24	0	0	70,4	48,8	21,61	0,6	0,4	-
20.12.2023	2,369	-0,014	110,56	110,13	108,06	108,92	-0,86	24	0	0	71	48,7	22,31	0,6	0,4	-
21.12.2023	2,481	-0,019	111,71	111,18	109,06	109,9	-0,84	24	0	0	72,8	49,7	23,12	0,6	0,4	-
22.12.2023	2,577	-0,057	109,84	109,97	107,07	108,62	-1,55	24	0	0	75,4	50,7	24,77	0,6	0,4	-
23.12.2023	2,769	-0,022	111,24	110,58	108,36	109,14	-0,78	24	0	0	77,4	51,5	25,92	0,6	0,4	-
Итого:	85,124	0	3327,85	3298,76	3238,11	3257,29	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,124															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	3111,464	97558,34	86430,85	95138,21	85492,03
23.12.2023	3196,588	100886,19	89729,61	98376,32	88749,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.12.2023 12:13:24